


Si07

ATYPICKÁ MONTOVANÁ INTERIÉROVÁ NENOSNÁ
SDK STENA

HR. IZOLÁCIE = 40mm

CELK. HRÚBKÁ = 200mm

POZNÁMKA:
- ATYPICKÁ
KONŠTRUKCIAVZDUCH. NEPRIEZVUČNOSŤ $R_w = 64$ dB
POŽIARNA ODOLNOSŤ: EI 60

MONTOVANÁ NENOSNÁ SDK PRIEČKA VYHOTOVENÁ Z OCEĽOVÝCH UW A CW PROFILOV, OPLÁŠTENÁ SADROKARTÓNOVÝMI A SADROVLÁKNITÝMI DOSKAMI, MEDZI KONŠTRUKCIOU VYPLNENÁ AKUSTICKOU IZOLÁCIOU Z KAMENNEJ VLNY. ŠKÁRY DOSIEK ZATMELENÉ PODĽA TECHNOLOGIE DODÁVATEĽA DOSIEK.

HRÚBKÁ

- **POVRCHOVÁ ÚPRAVA:** MALBA NA SADROKARTÓNOVÉ DOSKY - MM
- **OPLÁŠTENIE:**
 - SADROVLÁKNITÁ PROTIPOŽIARNÁ KONŠTRUKČNÁ DOSKA, VHODNÁ AJ DO VĽHKÝCH PRIESTOROV, S KOLMOU HRANOU PRE LEPENÚ ŠKÁRU. NAPR. RIGIDUR 12,5 ALEBO EKVIVALENT. 12,5 MM
 - SADROKARTÓNOVÁ ŠTANDARDNÁ DOSKA VYUŽÍVANÁ PRI SUCHEJ VÝSTAVBE PRIEČOK NAPR. RB (A) 12,5 MM
- **NOSNÁ VRSTVA:** ZVISLÉ R-CW PROFILY TVORIACE NOSNÚ PODKONŠTRUKCIU PRE OSADENIE PANELOV 50 MM
- **VZDUCHOVÁ MEDZERA:** VYNECHANIE MEDZI NOSNÝMI PROFILMI - VZDUCHOVÁ MEDZERA 50 MM
- **AKUSTICKÁ IZOLÁCIA:** IZOLAČNÁ DOSKA Z KAMENNEJ VLNY PRE POUŽITIE V SUHEJ VÝSTAVBE V SDK KONŠTRUKCIÁCH PRIEČOK A PODHLADOV S TRIEDOU REAKCIE NA OHEŇ A1. NAPR. ISOVER AKU ALEBO EKVIVALENT. IZOLANT S HRÚBKOU 40MM BUDE VKLADANÝ MEDZI NOSNÚ KONŠTRUKCIU PRIEČKY, TVORENÚ UW A CW PROFILMI 50 MM
- **OPLÁŠTENIE:**
 - SADROKARTÓNOVÁ ŠTANDARDNÁ DOSKA VYUŽÍVANÁ PRI SUHEJ VÝSTAVBE PRIEČOK NAPR. RB (A) 12,5 MM
 - SADROVLÁKNITÁ PROTIPOŽIARNÁ KONŠTRUKČNÁ DOSKA, VHODNÁ AJ DO VĽHKÝCH PRIESTOROV, S KOLMOU HRANOU PRE LEPENÚ ŠKÁRU. NAPR. RIGIDUR 12,5 ALEBO EKVIVALENT. 12,5 MM
- **POVRCHOVÁ ÚPRAVA:** MALBA NA SADROKARTÓNOVÉ DOSKY - MM

HRÚBKÁ NAVRHOVANEJ SKLADBY SPOLU: 200 MM

PRÍSLUŠENSTVO: UKONČUJÚCE, ROHOVÉ A KÚTOVÉ LIŠTY ATĎ.

POZNÁMKY

- VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU SPRACUJE ZHOTOVITEĽ STAVEBNÝCH PRÁČ
- NAVRHOVANÉ MATERIÁLY A VÝROBKY SÚ REFERENČNÉ, V PRÍPADE ZMIEN JE POTREBNÉ ZACHOVAŤ TECHNICKÉ PARAMETRE A KVALITU. TIETO ZMENY JE NUTNÉ VOPRED OHLÁSIŤ PROJEKTANTOVI A PÍSOMNE ICH ODSÚHLASIŤ

OBSAH

SKLADBY INTERIÉROVEJ STENY Si07

ČÍSLO VÝKRESU

E1.1.3.22

NÁZOV PROJEKTU

SOCIÁLNO-KOMUNITNÉ CENTRUM, BERNOLÁKOVO

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. Ján Majerník

VYPRACOVAL: Ing. Lukáš Friedel

parc. č. 2773/457, 2773/458, 2773/459, 2773/460,
2773/461, 2773/462,
Lekárenská ulica, 900 27 Bernolákovo

INVESTOR
DULOS, s. r. o., Súľovská 2 Bratislava
821 05

PROJEKTANT
miestor s.r.o.
Račianska 78
831 02 Bratislava

KONTAKT
+421 908 092 924
+421 902 311 435
atelier@miestor.sk

miestor