

<b>Vx</b>	STÚPACIE POTRUBIE VODY
<b>Kx</b> Ø75	KANALIZAČNÉ ODPADOVÉ POTRUBIE SPLAŠKOVEJ VODY DMENZIA STÚPACIEHO POTRUBIA
<b>Dx</b> Ø15	KANALIZAČNÉ ODPADOVÉ POTRUBIE DAŽDOVEJ VODY DMENZIA STÚPACIEHO POTRUBIA
<b>VHx</b>	STÚPACIE POTRUBIE VODY NA HASENIE

POTRUBIE ROZVODU STUDENEJ PITNEJ VODY  
Rúra PE-Xc/Al/PE  
IZOLOVANÉ TEPELNOU IZOLÁCIOU TUBULIT DG

POTRUBIE ROZVODU TEPLEJ PITNEJ VODY  
Rúra PE-Xc/Al/PE  
IZOLOVANÉ TEPELNOU IZOLÁCIOU TUBULIT DG

POTRUBIE ROZVODU CIRKULÁCIE TEPLÉ VODY  
Rúra PE-Xc/Al/PE  
IZOLOVANÉ TEPELNOU IZOLÁCIOU TUBULIT DG

POTRUBIE ROZVODY VODY NA HASENIE  
Cieľové rúry zavitové pozink. (111 35131), ťažká ra  
IZOLOVANÉ TEPELNOU KAUCUKOVOU IZOLACIOU

SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÉ POTRUBIE  
ODPADOVÉ POTRUBIE - odhlučnené  
PRÍPĽACIE POTRUBIE - HT PP

KONDENZAČNÉ KANALIZAČNÉ POTRUBIE  
WAVIN SiTech®

Um Um U

**WC** Závesná WC HISA pre invalida  
podomietkový inštalážny systém pre invalida  
WC sedátko, tlačítko

**Si** Sprcha so sprchovým žľabom pre invalida  
nástená páková sprchová batéria  
sprchový set

**VL** Závesná výlečka vrátane nriežky,  
podmietskový inštalatný modul

**D** Drez s jedným otvorom pre stojánkovú  
výtokovú zmiešavacou batériu  
záloh uzávierka 2x rohový ventil DN15

**AP** Automatická práčka  
2x rohový ventil, zápachová uzáverka

 Hadicový naviják DN25/30m  
so skrinkou, montáž na stenu

**PV1** Podlahový vpust horizontálny DN75  
nerezová mriežka

OZNAČENÉ POTRUBÍ VOVOVODU	
Z RŮR PLASTHLINIKOVÝCH	Z RŮR OCEĽ POZINKOVANÝCH
20: = Ø20x2,25 (DN15)	DN25i = DN25
25i: = Ø25x2,50 (DN20)	DN32i = DN32
32i: = Ø32x3,00 (DN25)	DN40i = DN40
40i: = Ø40x4,00 (DN32)	DN50i = DN50
50i: = Ø50x4,50 (DN40)	
63i: = Ø63x6,00 (DN50)	

- označenie "i" znamená izolované rúry určenou izoláciou podľa typu média a profilu – viz tech.správa
- pri vedení potrubí vody vykurovaným interiérom možno hrúbku izolácie zmenšiť na polovicu.
- odpadové potrubia dažďovej kanalizácie izolovať tepelnou izoláciou proti orosovaniu a hluku po celej výške budovy.

IZOLÁCIA POTRUBÍ STUDENEJ VODY :  
DN15 až DN50 = hrizol, 9mm (rozvody mimo bytov)

hr.izolácie 13mm (v inštaláč. šachtách)

ZOLÁCIA POTRUBÍ TV a QTV :  
DN15(Ø20) a DN20(Ø25) = hrizce

DN40(Φ50) = hrizol. 40mm

1650/063/ = hr. 266. 60mm

09 - S-JTSK =  $\pm 0,000 = 137,200$  m.n.m.

NÁZOV PROJEKTU  
 SOCIÁLNO-KOMUNITNÉ CENTRUM,  
 BERNOLÁKOVO

SO 09 - SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÉ  
NÍZKOKAPACITNÉ ZARIADENIE (SZNZ)

COD PROFESIE

DISLO  
RADY

### ČAST E1.3. Zdravotechnika

DÁTUM 00/0000	ČÍSLO VÝKRESU 01
------------------	---------------------

09/2025	04
STAVEB. OBJEKT	FORMÁT

SO 09	1470x594
MIERKA	STUBEN DO

1:50	SIGLETS RPD
------	----------------

miestor