


POZNÁMKY
1. VŠETKY POTRUBIA SPADOVÝ V SMERE OD ODVZDUŠŇOVACÍCH VENTILOV V SPÁDE 6,3%.
2. PRE KOTVENIE POTRUBÍ DOPORUČIA POUŽÍŤ TYPOVÉ PRVKY HILTI (ZÁVESY, KONZOLY, OBMJKY...).
3. PRI KOTVENÍ LEŽACÍCH POTRUBÍ DODRŽAŤ VZDIALENOSTI KOTVACÍCH PRVKOV PREDPISÁNE VÝROBCAMI POTRUBÍ.
4. REGULÁCIE ARMATÚRY S PREDPISÝMI NASTAVENÍM VYREGULOVÁŤ PRIKOV UVEDENÍ DO PREVÁDZKY NA PREDPISÝM TEPLŇOTNÝ SPÁD A POŽADOVANÝ PRIETOK.
5. ODVZDUŠŇOVACIE VENTILY OŠDÍŤ VŽDY NA NALÝVŠŤOM MIESTE PRISLUŠNEHO POTRUBIA RESP. ZARIADENIA.
6. VYPÚŠTACIE KOMBINETY UMIESŤIŤ PODLA SKUTOČNEHO VYHOVENIA POTRUBÍ V STROJOVNI NA NAJNÍŽŠIE MIEŠTO JEDNOTLÝCH OKRUHOV.

SO 09 - S-JTSK = ±0,00 = 137,200 m.n.m.		CAST <b>E1.4 VYKUROVANIE A CHLADENIE</b>		OBŠAH <b>Podpory 1.NP Rozvodné potrubie vykurovacej vody, Rúrkové radiátory</b>	
NÁZOV PROJEKTU <b>SOCIÁLNO-KOMUNITNÉ CENTRUM, BERNOLÁKOV</b> NÁZOV STAVEBNÉHO OBJEKTU <b>SO 09 - SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÉ NEDOKONČAPACHTNÉ ZÁRADIENIE (SZNZ - RODINA)</b>		DÁTUM <b>10/2025</b>		ČÍSLO VÝKRESU <b>E1.4.1</b>	
KÓD PROFESIE <b>VYK</b>		STAVEB. OBJEKT <b>SO 09</b>		Autor návrhu <b>NIA s.r.o.</b>	
		FORMÁT <b>12 x A4</b>		Zodpovedný projektant Ing. Stanislav Mediar	
ČÍSLO SÁDY		MIERKA <b>1:50</b>		Vyrýsovaný Ing. Stanislav Mediar	
INVESTOR DUDLOŠ, s. r. o., Šulfovská 2, Bratislava 821 05		GEN. PROJEKTANT NIA s.r.o. Čiarkovská 3, Bratislava		Miesto stavby parc. č. 2773457, 2773458, 2773459, 2773460, 2773461, 2773462 Lešianska ulica, 900 27 Bernolákovo	
		PROJEKTANT ČASŤI +421 948 800 208 s.nivne@niva.sk   n.cornali@niva.sk			