

PROTOKOL č. 6-14/P

o určení vonkajších vplyvov vypracovaný odbornou komisiou

V Humennom dňa 20.12.2013

Zloženie komisie : predseda : Ing. Stanislav Gergel'
členovia : Ing. Iveta Vološinová

Názov objektu (stavby) : OBNOVA HISTORICKEJ PAMIATKY-MALÝ KAŠTIEL
SNINA
Stavebník : MESTO SNINA

Podklady použité pre vypracovanie protokolu: Technologický popis činností, konzultácie
so spracovateľom stavebnej časti projektu a
budúcim užívateľom stavby.

Podklady pre vypracovanie protokolu :

- STN 33 2000-5-51
- Projekt stavebnej časti

Prílohy :

Popis technologického procesu a zariadení :

1. Okolie objektu : Jedná sa o vonkajšie prostredie s pôsobením všetkých poveternostných vplyvov mierneho pásma bez obmedzenia.
Prostredie je charakterizované týmito fyzikálnymi veličinami :
 - najnižšia teplota vzduchu -40°C
 - najvyššia teplota vzduchu $+40^{\circ}\text{C}$
 - najvyššia relatívna vlhkosť 95%
 - najvyššia absolútna vlhkosť 60g/m^3
 - najvyššia intenzita slnečného žiarenia $1\,120\text{W/m}^2$
 - najvyššia intenzita tepelného žiarenia 600W/m^2
 - najvyššia rýchlosť vzduchu 20m/s
2. Vnútorne priestory objektu : v miestnostiach sa nenachádza zariadenie, ktoré by malo vplyv na životnosť a spoľahlivosť elektrického zariadenia.
Vnútorne priestory sú vykurované
3. Vnútorne priestory so sprchami a umývadlami - Jedná sa o priestor so sprchovým boxom s pevnou sprchou, záchodom, a umývadlom.

Stavba : OBNOVA HISTORICKEJ PAMIAŤKY-MALÝ KAŠTIEL SNINA

Objekt : SO-01 MALÝ KAŠTIEL

Protokol č. : 6-14/P

V priestore umiestnenia umývadiel je v zmysle STN 33 2000-7-701 čl. 701.30.5 v obryse umývadla umývací priestor nad a pod umývadlom a pod umývadlom.

Rozhodnutie :

V jednotlivých dotknutých priestoroch je určené prostredie nasledovne :

Určenie vonkajších vplyvov podľa : STN 33 2000-5-51 :

Rozhodnutie :

Vnútorne priestory miestností : AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1 ,AL1, AM1, AN1, AP1, AR1, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1,

Vonkajšie okolie objektu : AA2,AA5, AB2,AB5 AC1, AD3, AE4, AF1, AG1, AH1, AK1 ,AL1, AM1, AN2, AP1, AQ3, AS1, AT1, AU1, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

Zdôvodnenie :

Komisia po zvážení funkčnosti jednotlivých miestností a priestorov, v súlade s STN 33 2000-5-51 rozhodla tak, ako je uvedené v odstavci Rozhodnutie.

Dňa 20.12.2013

Predseda komisie :