



SÚSTAVA : 3/PEN AC 400/230V 50Hz TN-C
OCHRANNÉ OPATRENIA V ZMYSLE STN 33 2000-4-41/2019 :
Pri poruche - ochrana neživých častí: Samočinným odpojením napájania čl. 411.3, 411.4
Normálna prevádzka - ochrana živých častí: Izoláciou príloha A, kap. A.1
Zábranou alebo krytmi príloha A, kap. A.2

SÚSTAVA : 1 / N AC, 50Hz, 230V
Ochranné opatrenia v zmysle STN 33 2000-4-41/2019, čl.413 ELEKTRICKÉ ODDELENIE
PROSTREDIE V ZMYSLE STN 33 2000-5-51/2010: VI - Vonkajšie priestory

- LEGENDA :
- Proj. káblové vedenie 1-AYKY-J 4x25 mm² NN - vo vykope
 - Proj. káblové vedenie CYKY-J 3x6 mm² - v chráničke
 - Proj. káblové vedenie CYKY-J 3x6 mm² - v multikanále
 - Proj. káblová šachta multikanála
 - Jestv. prípojka NN 1-AYKY-V 4x25 mm² pre vystrojenie zastávok
 - Proj. káblová spojka
 - Proj. rozvádzač NN napájajúci vystrojenie zastávok
 - Proj. elektronická informačná tabuľa
 - Proj. sonda
 - Jestv. Automat cestovných lístkov
 - Zóna vrchného trolejového vedenia a zóna zberača prúdu

- Poznámka:
- Pred zahájením akýchkoľvek zemných prác je nutné prizvať majiteľov exist. inžinierskych sietí k presnému vytýčeniu svojich vedení!
 - Elektronická informačná tabuľa IT1 na navrhovanom nástupišti sa umiestni na betónový základ, ktorý je súčasťou obj. SO 02 Elektriková zastávka "Centrum" na Špitálskej ul. - 1. etapa
 - Na jestv. nástupišti "Centrum B" sa jestvujúca elektronická informačná tabuľa 4-riadková zdemontuje a na jej miesto sa osadí nová elektronická informačná 8-riadková tabuľa IT2. Napojenie elektronickej tabule IT2 na sieť NN a optické pripojenie ostáva nezmenené.
 - Napojenie zariadení na zastávke "Centrum" nástupišť č. 1 a č. 2 je súčasťou stavby: Živé nám. Úprava zastávky MHD "Centrum" na Námestí SNP.

</

DELTES s.r.o.
Lužná 12
851 04 Bratislava