



ZAVADIAK_{s.r.o.}
Stavebná geológia

Lučkovce 44
SK-072 03 Moravany
www.zavadiak.eu



Technický prieskum

Projekt: Opravy komunikácií v meste Košice

Etap: Technický prieskum


Číslo projektu: 2025-007

Ev. č. Geofond: -

Termín plnenia: Február 2025

Moravany - Lučkovce, 20. 02. 2025

Objednávateľ:	Riešiteľ:	Zodpovedný riešiteľ:
MP Construct s.r.o. Obrancov Mieru 13 040 01 Košice	Zavadiak Róbert, Mgr.	Zavadiak Róbert, Mgr.



1 Úvod

Na základe požiadavky spoločnosti MP Construct s.r.o. sme vykonali technický prieskum konštrukcie vozovky pre účely opravy vozovky.

2 Metodika prác

Prieskum pozostával zo realizácie prieskumných sond. Prieskumné sondy boli realizované diamantovým jadrovým vrtom.

Tabuľka 1: Rozsah prác

Práce	Počet
Vrtné práce	11 x cca 0,4 m

3 Vyhodnotenie sond

3.3 Popradská ulica

N-6:

Hrúbka	Popis
3,5 cm	Asfaltová vrstva
29 cm	Betón, prostý, porézny
-	Štrkodrvina



N-7:

Hrúbka	Popis
4,5 cm	Asfaltová vrstva, zvetraná
7,5 cm	Asfaltová vrstva
-	Štrkodrvina + štrkopiesok / rozpadnuté CBGM?



N-8:

Hrúbka	Popis
11 cm	Asfaltová vrstva
cca 20 cm	CBGM – zvetrané, slabá pevnosť nie je možné vybrať jadro – rozpadáva sa

