

Žiadateľ:  
**Mesto Košice**  
**Oddelenie dopravy**  
**Referát správy a údržby ciest**  
**Trieda SNP 48/A**  
**040 11 Košice**  
**IČO: 00691135**

Váš list zo dňa/ Vaša značka

Vybavuje /linka  
Sidónia Gašparová  
055/30 123 45  
vyjadrenie-vytycenie@antik.sk

Košice  
11/03/2026

**VEC: Závazné vyjadrenie dotknutej právnickej osoby k stavebnému zámeru v zmysle §10 vyhlášky 60/2025 k Stavebnému zákonu 25/2025 Zz.**

**Číslo vyjadrenia: 329/2/2026**  
**Platnosť vyjadrenia: 11.09.2026**  
**Spôsob doručenia: mailom**

**Stavebný zámer:**

ID stavby:

Názov stavby: „Popradská I. etapa rekonštrukcia cesty“

Miesto stavby: parc. č. 3921/1, 5426/1, 3922/1, 3923/4, 3923/1, 4304/2, 4304/7, 4308, 4306/3, 3921/1, 220/1, 4340, 4339/1, 4356/2, 539/1, 4341/27, 4339/5, 4312/13, 4312/14, 4312/1, 4341/26, 4321/25, 4341/1, 4342/1, 4697/1, 539/10, 3897/2, 3897/1 v k. ú. Terasa, Košice

**Stanovisko:**

Po preskúmaní predloženej projektovej dokumentácie konštatujeme, že naša Metropolitná optická sieť je v nej obsiahnutá a križuje Vami navrhovanú stavbu.

S uvedenou stavbou **súhlasíme** za dodržania nižšie uvedených podmienok:

- naše existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom podľa § 23 zákona 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách.



- pred začatím zemných prác je nutné objednať vytýčenie káblov zaslaním objednávky, s uvedením čísla platného vyjadrenia, a mapového podkladu na e-mailovú adresu: vyjadrenie-vytycenie@antik.sk, mkopera@antik.sk, kontakt: 0915 918 489 – Martin Kopera,
- v okolí našich káblov – 3 m – je potrebný ručný výkop,
- v prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu,
- odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu,
- pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v priestorovej norme STN 736005,
- pod spevnenými plochami žiadame uložiť naše káble a rúry do betónových žľabov typu TK2, pod a nad betónové žľaby umiestniť železobetónovú dosku, alebo do delenej chráničky a na telekomunikačnú šachtu umiestniť poklop triedy D400,
- v prípade prekládky našich vedení, tú zrealizujeme vlastnými kapacitami na náklady investora,
- projektovú dokumentáciu so zapracovanými podmienkami ochrany a prekládky našich vedení žiadame predložiť na odsúhlasenie, prekládku je možné realizovať až po uzavretí dohody,
- pred zasypaním odkrytých chráničiek našej spoločnosti žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia,
- v prípade, ak sa na Vami definovanom území nachádza naša nadzemná optická sieť, je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemné vedenia proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

Týmto záväzným stanoviskom sa zároveň nahrádza stanovisko pre posúdenie nasledujúcich stupňov dokumentácie podľa Stavebného zákona 25/2025 Z. z.

**Toto záväzné vyjadrenie je vydané v zmysle Stavebného zákona 25/2025 Z. z. a platí aj pre konania podľa doterajších platných predpisov, Stavebný zákon Z.z. 50/1976, v zmysle § 84, odst. 4, 5, 6 a 11. Jeho platnosť 6 mesiacov odo dňa jeho vydania a stráca platnosť uplynutím uvedenej lehoty alebo do zmeny rozsahu územia.**

S pozdravom,




Sidónia Gašparová  
Oddelenie zmluvných vzťahov a výstavby



11-03-2026

Trasa spoločnosti  
ANTIK Telecom, s. r. o.

podzemná


















SITUÁCIA - POPRADSKÁ ULICA VETVA B



LEGENDA:		LEGENDA JESTVUJÚCICH SIETÍ:	
	PLOCHA CESTY ASFALTOVÝ POVRCH		VOD. STOKOVACIA
	PLOCHA CHODNÍKA BETÓNOVÁ DLAŽBA		VOD. VODNÉ MP
	CHODNÍK ASFALTOVÝ		VOD. VODNÉ MP
	BETÓNOVÁ DLAŽBA PRE NEVÍDIACICH		TEL. STOKOVACIA
	PLOCHAVÝMENNÝ VOZOVKY VÝHENA PODLOŽIA		TEL. STOKOVACIA
	BETÓNOVÁ VOZOVKA ZASTÁVKY BUS		TEL. STOKOVACIA
	ZELEŇ		TEL. STOKOVACIA
	PRIECHOD PRE CHODCOV ŠTRUKTÚROVANÝ PLAS		TEL. STOKOVACIA
	OSRUBNÍKOVÝ VPUSŤ DO SVEJLU		TEL. STOKOVACIA
	CHRÁNENIA PRE VEREJNÉ OSVETLENIE, D33		TEL. STOKOVACIA

101-00

VYPRACOVANÉ: Ing. Dušan Vongrej	TECH. KONTROLA: Ing. Michal Mahuzek	ZHOTOVITEĽ: MP Construct s.r.o. Čermáková cesta 3 040 01 Košice
OBJEDNÁVATEĽ: Ing. Dušan Vongrej	OBJEDNÁVATEĽ: Mesto Košice, Trávná 48/A, 040 11 Košice	TEL. STOKOVACIA: +421 90 617 886 545 Email: mahuzek@mpconstruct.sk
STAVBA: REKONŠTRUKCIA CIEST V MESTE KOŠICE 2025	OBJEDNÁVATEĽ: Košice II. (KATASTR. Terasa)	ČÍSLO ZÁKAZNÍKA: MP-2025-003
ČÍSLO STAVBY: REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ CESTY - POPRADSKÁ I. ETAPA	ČÍSLO STAVBY: SITUÁCIA - POPRADSKÁ ULICA VETVA B	STUPEŇ: DSPRS
PRÍLOHA: SITUÁCIA - POPRADSKÁ ULICA VETVA B	ČÍSLO PRÍLOHY: 02.4	DÁTUM: 03/2025
		PRÍLOHA: 1250
		OPRÁVKA: 02.4

V uvedenom záujmovom území sa nachádzajú podzemné siete NACHÁDZAJÚ. Zakreslenie trasy je len informatívne. Pred zahájením zemných prác je nutné požiadať ANTIK Telecom s.r.o. o presné vytýčenie. Žiadame dodržať ochranu našich vedení v zmysle platných zákonov a STN.

Výsledenie je vydané pre účely:  
1. informatívny zápis  
2. ...  
3. ...  
4. ...

Dátum 11-03-2026 Podpis:







