



Peter Paučo
Mesto Košice
Trieda SNP 48/a
040 11 Košice

Naše číslo: 3812/2026
Vybavuje:
Email info@vsdas.sk

V Košiciach, dňa 24.02.2026

Vec: Vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD, a.s. k projektovej dokumentácii

Názov stavby: Rekonštrukcia miestnej cesty na Puškinovej ulici

Odborné miesto:

Vážený žiadateľ,

našej spoločnosti bol predložený na posúdenie projekt stavby pre "Ohlásenie stavebných úprav":

Identifikačné údaje:

a) Názov stavby: Rekonštrukcia miestnej cesty na Puškinovej ulici

b) Žiadateľ (investor): Mesto Košice, Peter Paučo, Trieda SNP č. 48/a, 040 11 Košice

c) Miesto stavby: Košice-Staré Mesto, ul. Puškinova, č. parc. KN-C 2570/1; 2569/1; 2572/1; 2572/2; 2572/3; 2572/4; 2572/5; 2572/6; 2572/7; 2572/8; 2572/9; 2572/10; 2572/11; 2572/12; 2565; k.ú. Stredné mesto

Vyjadrenie

Oznamujeme Vám, že v záujmovej oblasti navrhovanej stavby "Rekonštrukcia miestnej cesty na Puškinovej ulici, ul. Puškinova, č. parc. KN-C 2570/1; 2569/1; 2572/1; 2572/2; 2572/3; 2572/4; 2572/5; 2572/6; 2572/7; 2572/8; 2572/9; 2572/10; 2572/11; 2572/12; 2565; k.ú. Stredné mesto, Košice-Staré Mesto", vyznačenej v zaslaných mapových podkladoch, **sa nenachádzajú nadzemné VN 22 kV alebo NN 1 kV elektrické rozvody** v správe a majetku VSD, a.s. Košice.

Upozorňujeme Vás, že v záujmovej oblasti navrhovanej stavby "Rekonštrukcia miestnej cesty na Puškinovej ulici, ul. Puškinova, č. parc. KN-C 2570/1; 2569/1; 2572/1; 2572/2; 2572/3; 2572/4; 2572/5; 2572/6; 2572/7; 2572/8; 2572/9; 2572/10; 2572/11; 2572/12; 2565; k.ú. Stredné mesto, Košice-Staré Mesto", vyznačenej v zaslaných mapových podkladoch, **sa nachádzajú podzemné káblové elektrické VN 22 kV a NN 1 kV rozvody** v správe a majetku VSD, a.s. Košice.

Upozornenie na ochranné pásma v zmysle § 43, zákona 251/2012 Z.z:

(1) Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.

(7) Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je:

a) **1 m** pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky.

Kontakty

Názov spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. • www.vsds.sk • www.vsdeshop.sk

Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika • IČO: 36 599 361, IČ DPH: SK2022082997

info@vsdas.sk • **Poruchová linka VSD** 0800 123 332 • www.vypadokelektriny.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka 1411/V

(8) V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je okrem prípadov podľa odseku 14, zakázané:

a) zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké mechanizmy,

b) vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu.

S plánovanými zemnými prácami v blízkosti podzemných vedení súhlasíme, žiadame však dodržať nasledovné podmienky:

1. Pred začatím zemných prác, si v prípade potreby objednajte vytýčenie káblov a to prostredníctvom nášho eshopu na www.vsdeshop.sk.
2. V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu.
3. Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu.
4. Pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1,2.
5. Pred zasypaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej a.s. žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia.
6. Zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred zasypaním odkrytého kábla. Kontakt na zástupcu našej spoločnosti: 055/6101333, 055/6101331.
7. Pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými vedeniami v zmysle STN 73 6005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné na náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005.

Ďalej Vás upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom, ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy neevidujeme.

Za správnosť a úplnosť technickej dokumentácie a za jej realizovateľnosť je zodpovedný projektant.

Toto vyjadrenie slúži zároveň ako doklad k ohláseniu stavebných úprav.

V súvislosti s procesmi povoľovania výstavby sa v dokumente používajú pojmy podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). Pre účely procesov, v ktorých sa aplikuje zákon č. 25/2025 Z.z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon), sa pojmom

- „územné konanie“ rozumie „konanie o stavebnom zámere“,
- „územné rozhodnutie“ rozumie „rozhodnutie o stavebnom zámere“,
- „stavebné konanie“ rozumie „overenie projektu stavby“,
- „stavebné povolenie“ rozumie „overený projekt stavby“,
- „kolaudačné konanie“ rozumie „kolaudácia“,
- „kolaudačné rozhodnutie“ rozumie „kolaudačné osvedčenie“,
- „stanovisko k územnému konaniu“ rozumie „záväzné vyjadrenie k stavebnému zámeru“,
- „stanovisko k stavebnému konaniu“ rozumie „doložka súladu“.

Vyjadrenie platí jeden rok, pričom aj pred uplynutím tejto lehoty stráca platnosť v prípade zmeny údajov, na základe ktorých bolo vydané. O predĺženie platnosti vyjadrenia je možné písomne požiadať pred uplynutím doby jeho platnosti.



Strana 3 z 3

S pozdravom

Tibor Gazsi
koordinátor pripojenia

Jozef Novák
v.z. špecialista pripojenia

Prílohy: 5x mapa záujmovej oblasti