



Peter Paučo  
Mesto Košice  
Trieda SNP 48/a  
040 11 Košice

Naše číslo: 3804/2026  
Vybavuje:  
Email: info@vsdas.sk

V Košiciach, dňa 23.02.2026

**Vec: Vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD, a.s. k projektovej dokumentácii pre ohlásenie stavebných úprav**

Názov stavby: Rekonštrukcia Rastislavovej ulice II. etapa  
Odberné miesto:

Vážený žiadateľ.

Našej spoločnosti bola predložená na posúdenie projektová dokumentácia (PD) nižšie uvedenej stavby:

Identifikačné údaje:

- a) Názov stavby: "Rekonštrukcia Rastislavovej ulice II. etapa"
- b) Žiadateľ (investor): "Mesto Košice, Trieda SNP č.48/A, Košice"
- c) Miesto stavby: "Košice, ul. Rastislavova, parc.č. 3376/24, k.ú. Južné Mesto"

Požiadali ste nás o vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby "Rekonštrukcia Rastislavovej ulice II. etapa" pre potreby ohlásenia stavebných úprav v záujmovej oblasti Košice, ul. Rastislavova, parc.č. 3376/24, k.ú. Južné Mesto.

Projekt rieši návrh rekonštrukcie miestnej komunikácie „Ulica Rastislavova II. etapa“ a príslušného chodníka od odbočky na križovatku s ulicou Južná Trieda po križovatku s Alejovou ulicou. Rekonštrukcia pozostáva z odfrézovania existujúcich vrstiev asfaltu v hrúbke 100 mm a zhotovenia nových vrstiev krytu vozovky v hrúbke 100 mm. V rámci rekonštrukcie cesty sa vybúrajú existujúce obrubníky a osadia sa nové betónové obrubníky do betónovej opory, výškovo sa upravujú poklapy a uličné vpusty sa vymenia betónové štrbinové žľaby s prípojením na kanalizáciu. Pri UV kde nie je možné osadenie štrbinového žľabu sa osadia nové UV DN450 betónové smrežou. V rámci rekonštrukcie bude v niektorých miestach potrebná obnova celej konštrukcie vozovky vrátane výmeny podlažia v hr. 500 mm. Presné miesta výmeny sa určia pred začiatkom rekonštrukcie. Zrealizuje sa obnova vodorovného značenia podľa projektu. V rámci výškovej úpravy obrubníkov bude zrekonštruovaný príslušný chodník. Odstráni sa asfaltový kryt a zriadi sa nový kryt chodníka z asfaltovej vrstvy hrúbky 40 mm. V mieste priechodov pre chodcov sa zhotoví dlažba pre nevidiacich v súlade s platnými TP SSC. Nahradí sa existujúce zábradlie za dvojradové mestského typu vrátane povrchovej úpravy a natrie sa chrbou odtieňu RAL 6006.

V rámci projektu je navrhnutá rekonštrukcia autobusových zastávok z betónovej vozovky a nástupnou hranou z obrubníkom typu Kasselský a nástupných plôch. V rámci objektov zastávok bude osadená chránička pre informačný systém. V rámci rekonštrukcie sa taktiež osadia chráničky pre verejné osvetlenie D65 v miestach podľa výkresových príloh.

**V priestore výstavby je potrebné overiť umiestnenie podzemných vedení a najmä hĺbku ich uloženia u**

**Kontakty**

**Názov spoločnosti** Východoslovenská distribučná, a.s. • [www.vsds.sk](http://www.vsds.sk) • [www.vsdeshop.sk](http://www.vsdeshop.sk)  
**Sídlo** Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika • IČO: 36 599 361, IČ DPH: SK2022082997  
[info@vsdas.sk](mailto:info@vsdas.sk) • **Poruchová linka VSD** 0800 123 332 • [www.vypadokelektriny.sk](http://www.vypadokelektriny.sk)  
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka 1411/V



jednotlivých správcov a nechať ich v teréne prípadne vytýčiť a hĺbku ich uloženia overiť sondami.

### Vyjadrenie

K stavbe, podľa predloženej situácie (PD) nemáme z hľadiska záujmov a pôsobnosti našej spoločnosti výhrady, ak budú dodržané naše nižšie uvedené podmienky.

Predmetné vyjadrenie slúži pre účely ohlásenia stavebných úprav

**Upozorňujeme Vás, že v záujmovej oblasti, vyznačenej v zaslaných mapových podkladoch sa nachádza podzemné VN a NN vedenie VSD, a.s..**

Ďalej Vás upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom, ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebeh nevidujeme.

V prípade stavieb, na ochranu ktorých sa zavádzajú ochranné pásma podľa osobitných predpisov žiadame, aby bol rešpektovaný rozsah ochranného pásma novovzniknutej stavby voči existujúcim častiam regionálnej distribučnej sústavy prevádzkovateľa VSD, a.s. V prípade nedodržania tejto požiadavky si bude VSD, a.s. uplatňovať všetky škody a zvýšené náklady, ktoré jej pri výkone povolenej činnosti vzniknú z titulu, že sa jej stavby a zariadenia dostali do ochranného pásma novovzniknutej stavby.

V záujme zachovania spoľahlivého, bezpečného a efektívneho prevádzkovania distribučnej sústavy si vyhradzuje právo vyjadriť sa k ďalšiemu stupňu projektovej dokumentácii plánovanej stavby.

K projektu elektrorozvodných zariadení za meraním odberu elektriny ako aj k ostatným stavebným objektom doručenej PD sa nevyjadrujeme.

Za správnosť a úplnosť predmetnej dokumentácie a za jej realizovateľnosť je zodpovedný podľa stavebného zákona uvedený projektant.

**Každé jedno možné kolídovanie s podzemnými VN 22 kV a NN vedeniami VSD, a.s. požadujeme v rámci projektovej dokumentácie rozpracovať samostatne, a to aj s navrhnutým riešením ochrany resp. úpravy dotknutého vedenia.**

**Vyjadrenie platí jeden rok, pričom aj pred uplynutím tejto lehoty stráca platnosť v prípade zmeny údajov, na základe ktorých bolo vydané.**

S pozdravom

Tibor Gazsi  
koordinátor pripojenia

Ing. Vladimír Filo  
špecialista pripojenia