



Východoslovenská vodárska spoločnosť, a.s.  
závod Košice  
Komenského 50, 042 48 Košice  
Call centrum: 055/79 84 777  
E-mail: zakaznik@vodarne.eu  
www.vodarne.eu

**BANKOVÉ SPOJENIE:**

SLSP, a.s. IBAN: SK71 0900 0000 0052 3771 0150 SWIFT: GIBASKBX  
ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX



Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka č.: 1243/V  
■ IČO: 36 570 460 ■ DIČ: 202 006 3518 ■ IČ DPH: SK202 006 3518

Magistrát Mesta Košice  
Oddelenie dopravy, referát správy  
a údržby ciest  
Trieda SNP 48/A  
040 11 Košice

Váš list číslo/zo dňa  
MK/A/2026/11929  
18.02.2026

Naša značka  
35188/2026/Či

Vybavuje/telefón  
Čipák/055/7952-481  
[stefan.cipak@vodarne.eu](mailto:stefan.cipak@vodarne.eu)

Košice  
20.03.2026

**Vec**

Košice, k. ú. Južné Mesto, k. ú. Skladná, parc. č. 3379/2; 3376/22; 1970/2; 1967/2; 337/1; 3377/2; 3376/24; 3376/3; 3376/24; 3376/23; 2333/12; 3376/4; 3376/1; 2676; 2677/8; 2333/6; 2333/9; 2333/5; 3376/2; 3376/19; 423/1; 422/8; 422/1; 442/9; 3376/38; 442/2; 3477; 444/10; 3476/15; 444/1; 384/73; 384/45; 384/9; 444/52; 444/51; 444/48; 444/50; 444/49; 444/47 - „Rekonštrukcia ciest v meste Košice 2025, 104-00 Rekonštrukcia miestnej cesty – Rastislavova II. etapa“  
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii

Vo Vašej žiadosti doručenej dňa 18.02.2026 ste nás požiadali o vyjadrenie k projektovej dokumentácii v Košiciach na parc. č. 3379/2; 3376/22; 1970/2; 1967/2; 337/1; 3377/2; 3376/24; 3376/3; 3376/24; 3376/23; 2333/12; 3376/4; 3376/1; 2676; 2677/8; 2333/6; 2333/9; 2333/5; 3376/2; 3376/19; 423/1; 422/8; 422/1; 442/9; 3376/38; 442/2; 3477; 444/10; 3476/15; 444/1; 384/73; 384/45; 384/9; 444/52; 444/51; 444/48; 444/50; 444/49; 444/47 v k. ú. Južné Mesto, k. ú. Skladná, za účelom realizácie stavby: „**Rekonštrukcia ciest v meste Košice 2025, 104-00 Rekonštrukcia miestnej cesty – Rastislavova II. etapa**“. Prílohou Vašej žiadosti je projektová dokumentácia vypracovaná v stupni na stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby z 03/2025.

**Investor stavby: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice.**

Stanovisko k podzemným zariadeniam bolo dané listom č. 152489/2025/Ing.Ze zo dňa 02.12.2024. Stanovisko je platné.

**Vyjadrenie k projektovej dokumentácii:**

Projekt rieši návrh rekonštrukcie miestnej komunikácie „Ulica Rastislavova II. etapa“ a príslušného chodníka od odbočky na križovatku s ulicou Južná Trieda po križovatku s Alejovou ulicou. Rekonštrukcia pozostáva z odfrézovania existujúcich vrstiev asfaltu v hrúbke 100 mm a zhotovenia nových vrstiev krytu vozovky v hrúbke 100 mm. V rámci rekonštrukcie cesty sa vybúrajú existujúce obrubníky a osadia sa nové betónové obrubníky do betónovej opory, výškovo sa upraví poklopy a uličné vpusty sa vymenia betónové štrbinové žľaby s pripojením na kanalizáciu. Pri UV kde nie je možné osadenie štrbinového žľabu sa osadia nové UV DN450 betónové s mrežou. V rámci rekonštrukcie bude v niektorých miestach potrebná obnova celej konštrukcie vozovky vrátane výmeny podlažia v hr. 500 mm. Presné miesta výmeny sa určia pred začiatkom rekonštrukcie. Zrealizuje sa obnova vodorovného značenia podľa projektu. V rámci výškovej úpravy obrubníkov bude zrekonštruovaný príslušný chodník. Odstráni sa asfaltový kryt a zriadi sa nový kryt chodníka z asfaltovej vrstvy hrúbky 40 mm. V mieste priechodov pre chodcov sa zhotoví dlažba pre nevidiacich v súlade s platnými TP SSC. Nahradí sa existujúce zábradlie za dvojmadlové mestského typu vrátane povrchovej úpravy a natrú sa farbou odtieňu RAL 6006. V rámci projektu je navrhnutá rekonštrukcia autobusových zastávok z betónovej vozovky a nástupnou hranou z obrubníkom typu Kasselský a nástupných plôch. V rámci objektov zastávok bude osadená chránička pre informačný systém. V rámci rekonštrukcie sa taktiež osadia chráničky pre verejné osvetlenie D65 v miestach podľa výkresových príloh. Obrubníky v mieste prechodov

pre chodcov, cyklistov, v mieste vjazdov a ukončení chodníkov budú znížené na 10 mm nad úroveň príľahlej vozovky cesty.

#### Trvalé dopravné značenie:

Pozostáva v obnove vodorovného dopravného značenia pri dodržaní platnej vyhlášky 30/2020. Vodorovné dopravné značenie bude realizované v prevedení hladký plast a priechody pre chodcov v štruktúrovanom plaste, pričom vodiace pásy na priechodoch budú realizované z hladkého plastu. Vodorovné značenie bude zrealizované v bielej farbe.

#### Konštrukcia vozovky v mieste výmeny celej vozovky:

Asfaltový betón	AC 11 O; PMB 45/80-75; I	50 mm
Asfaltový spojovací postrek	PS; A	0,5 kg/m <sup>2</sup>
Asfaltový betón	AC 16 L; PMB 45/80-75; I	50 mm
Sklovláknitá výstužná mreža do vozovky		
Asfaltový spojovací postrek	PS; A	0,5 kg/m <sup>2</sup>
Asfaltový betón podklad. vrstva	AC 22 P, I CA 30/45	80 mm
Asfaltový infiltračný postrek	PI; A	0,8 kg/m <sup>2</sup>
Cementom stmelená zrnitá zmes	CBGM C5/6,CEM III/B,32,5N	200 mm
Štrkodrvina fr. 0 -32 mm		200 mm
Štrkodrvina fr. 0 -63 mm – výmena podlažia		500 mm
Netkaná separačná geotextília z primárnych surovín,	CBR-TEST min.	2,35 kN
<u>Plošná hmotnosť min. 200 g/m<sup>2</sup>, ťahová pevnosť 16/16 kN/m</u>		
Konštrukcia vozovky spolu		580+500 mm

#### Konštrukcia vozovky v BUS zastávky:

Cementobetónový kryt - s metličkovou povrch. úpr.	CB III, C30/37- FX4-Dmax 32	220 mm
Kamenivo spevnené cementom	CBGM C5/6	180 mm
Štrkodrvina fr. 0 -32 mm		200 mm
Výstužná dvojsoá geomreža	GGR,R	
Štrkodrvina fr. 0 -63 mm		500 mm
Netkaná separačná geotextília z primárnych surovín,	CBR-TEST min.	2,35 kN
<u>Plošná hmotnosť min. 200 g/m<sup>2</sup>, ťahová pevnosť 16/16 kN/m</u>		
Konštrukcia vozovky spolu		600+500 mm

#### Konštrukcia chodníka asfaltový povrch – obnova povrchu:

Asfaltový betón	AC 8 O; II	40 mm
Asfaltový infiltračný postrek	PI; A	0,8 kg/m <sup>2</sup>
<u>Podkladný betón (vyrovnávací)</u>	<u>PB I C16/20</u>	<u>50 mm</u>
Konštrukcia vozovky spolu		90 mm

#### Konštrukcia chodníka betónová dlažba:

Betónová dlažba sivá (príp. dlažba nevidiaci)	DL I	60 mm
Lôžko zo štrkodrviny fr. 4-8 mm	L	40 mm
<u>Štrkodrvina fr. 0 -32 mm</u>		<u>200 mm</u>
Konštrukcia vozovky spolu		300 mm

#### Odvodnenie komunikácie:

Je zabezpečené odvedením vody priečnym a pozdĺžnym sklonom s odvedením do uličných vpustí, štrbinových žľabov obrubníkových (výška obrubníka 12 cm) a štrbinových žľabov s prerušovanou štrbinou štrbinou pre cyklistov s odvedením vody do existujúcej kanalizácie. Štrbinové žľaby sú navrhované bez vnútorného spádu.



#### **Podmienky realizácie:**

1. Upozorňujeme, že pri realizácii predmetnej stavby je nutné, aby zariadenia verejného vodovodu a kanalizácie (napr. hydrant, šachta, uzávery a pod.) boli rešpektované a vyzdvihnuté do nivelety novej povrchovej úpravy (komunikácie, chodníka). Krytie potrubia nesmie byť zmenené max. o 15 cm od jestvujúcej nivelety terénu.
2. Pri súbehu a križovaní s našimi podzemnými zariadeniami žiadame vykonať ručný výkop z dôvodu možného poškodenia týchto zariadení
3. Oznámenie o zahájení stavby žiadame zaslať emailom vedúcemu RVM Tibor Helcmanovský-[tibor.helcmanovsky@vodarne.eu](mailto:tibor.helcmanovsky@vodarne.eu) a vedúcemu strediska HS kanál Tomáš Jerga - [tomas.jerga@vodarne.eu](mailto:tomas.jerga@vodarne.eu). Taktiež po ukončení výstavby žiadame zápisnične odovzdať VVS, a.s. (kontakt: vodovod – Tibor Helcmanovský, tel. č.: 055/ 7952 580, mobil: 0902/ 968 257, kanalizácia – Tomáš Jerga, tel. č.: 055/7952 551, mobil: 0917 770 223, osadenie poklopov uzáverov, šachiet a hydrantov v mieste rekonštrukcie ciest, chodníkov a osadenia stĺpov verejného osvetlenia (v zápisnici žiadame uviesť počet a druh vytýčených a upravovaných vodárenských zariadení). Vydanie povolenia na užívanie stavby podmieňujeme vydaním súhlasného stanoviska našej spoločnosti.
4. **Vodohospodárske zariadenie žiadame v plnom rozsahu rešpektovať a pri projektovaní dodržať požiadavky platnej STN 73 6005.** Pre upresnenie, pred začatím zemných prác, v súlade so zákonom č. 442/02 Z.z. žiadame objednať vytýčenie našich zariadení verejného vodovodu a kanalizácie v teréne. K objednávke pre vytýčenie je potrebné predložiť kópiu situácie so zakreslenými sieťami (viď príloha z vyjadrenia 152909/2025/GH). Termín vytýčenia vodovodu a kanalizácie si dohodnete u technického pracovníka pátracej činnosti Ing. Miloslava Galduna, t. č. 0902968261.

#### **Záväzné vyjadrenie k projektovej dokumentácii:**


K predloženej projektovej dokumentácii stavby „Rekonštrukcia ciest v meste Košice 2025, 104-00 Rekonštrukcia miestnej cesty – Rastislavova II. etapa“ na parc. č. 3379/2; 3376/22; 1970/2; 1967/2; 337/1; 3377/2; 3376/24; 3376/3; 3376/24; 3376/23; 2333/12; 3376/4; 3376/1; 2676; 2677/8; 2333/6; 2333/9; 2333/5; 3376/2; 3376/19; 423/1; 422/8; 422/1; 442/9; 3376/38; 442/2; 3477; 444/10; 3476/15; 444/1; 384/73; 384/45; 384/9; 444/52; 444/51; 444/48; 444/50; 444/49; 444/47, Košice, k. ú. Južné mesto, k. ú. Skladná, **nemáme pripomienky.** Pri realizácii žiadame rešpektovať uvedené podmienky.

Platnosť vyjadrenia je 2 roky od dátumu jeho vyhotovenia.

S pozdravom

**Východoslovenská  
vodárenská spoločnosť, a.s.**

Komenského 50, 042 48 Košice  
IČO: 36570460, IČ DPH: SK2020063518  
závod Košice - 3 -



Ing. Ivan Dubovský  
riaditeľ závodu

Príloha:

-

Kópia:

Tech. Odd., závod KE,

Spis č.:3900-2025/N-KE / F 1.28/5