



Peter Paučo  
Mesto Košice  
Trieda SNP 48/a  
040 11 Košice

Naše číslo: 3809/2026  
Vybavuje:  
Email: info@vsdas.sk

V Košiciach, dňa 23.02.2026

**Vec: Vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD, a.s. k projektovej dokumentácii pre ohlásenie stavebných úprav**

Názov stavby: Rekonštrukcia miestnej cesty na Zbrojničnej ulici

Odborné miesto:

Vážený žiadateľ.

Našej spoločnosti bola predložená na posúdenie projektová dokumentácia (PD) nižšie uvedenej stavby:

Identifikačné údaje:

a) Názov stavby: "Rekonštrukcia miestnej cesty na Zbrojničnej ulici "

b) Žiadateľ (investor): "Mesto Košice, Trieda SNP č.48/A, Košice"

c) Miesto stavby: "Košice, ul. Zbrojničná, parc.č. 2597/1, k.ú. Staré Mesto"

Požiadali ste nás o vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby "Rekonštrukcia miestnej cesty na Zbrojničnej ulici " pre potreby ohlásenia stavebných úprav v záujmovej oblasti Košice, ul. Zbrojničná, parc.č. 2597/1, k.ú. Staré Mesto.

Jedná sa o rekonštrukciu existujúcich ciest. Navrhovaná stavba je v súlade s ÚP Mesta Košice.

Projekt rieši návrh rekonštrukcie miestnej komunikácie „Ulica Zbrojničná“ a príslušného chodníka od križovatky s ulicou Moyzesova po križovatku s ulicou Mäsiarska. Stavba je v dĺžke 194,277 m. Rekonštrukcia pozostáva z odfrézovania existujúcich vrstiev asfaltu v hrúbke 100 mm a zhotovenia nových vrstiev krytu vozovky v hrúbke 100 mm. V rámci rekonštrukcie cesty sa vybúrajú existujúce obrubníky a osadia sa nové betónové obrubníky do betónovej opory, výškovo sa upravujú poklopy a uličné vpusty sa vymenia za betónové štrbinové žľaby so spádom a prerušenou štrbinou s pripojením na kanalizáciu. Pri UV kde nie je možné osadenie štrbinového žľabu sa osadia nové UV DN450 betónové s mrežou. V rámci rekonštrukcie bude v niektorých miestach potrebná obnova celej konštrukcie vozovky vrátane výmeny podlažia v hr. 500 mm podľa potreby. Presné miesta výmeny sa určia pred začiatkom rekonštrukcie.

**Vedenia a siete uložené pod terénom v blízkosti sa nachádzajú v dostatočnej hĺbke a nie je potrebné ich prekladať. Pred začiatkom výstavby je potrebné overiť prítomnosť sietí, vytýčiť ich a viditeľne označiť.**

**Kontakty**

**Názov spoločnosti** Východoslovenská distribučná, a.s. • [www.vsds.sk](http://www.vsds.sk) • [www.vsdeshop.sk](http://www.vsdeshop.sk)

**Sídlo** Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika • IČO: 36 599 361, IČ DPH: SK2022082997

**info@vsdas.sk • Poruchová linka VSD** 0800 123 332 • [www.vypadokelektriny.sk](http://www.vypadokelektriny.sk)

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka 1411/V



### Vyjadrenie

K stavbe, podľa predloženej situácie (PD) nemáme z hľadiska záujmov a pôsobnosti našej spoločnosti výhrady, ak budú dodržané naše nižšie uvedené podmienky.

Predmetné vyjadrenie slúži pre účely ohlásenia stavebných úprav.

**Upozorňujeme Vás, že v záujmovej oblasti vyznačenej v zaslaných mapových podkladoch sa nachádza podzemné VN a NN vedenie VSD, a.s..**

Ďalej Vás upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom, ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebeh nevidujeme.

V prípade stavieb, na ochranu ktorých sa zavádzajú ochranné pásma podľa osobitných predpisov žiadame, aby bol rešpektovaný rozsah ochranného pásma novovzniknutej stavby voči existujúcim častiam regionálnej distribučnej sústavy prevádzkovateľa VSD, a.s. V prípade nedodržania tejto požiadavky si bude VSD, a.s. uplatňovať všetky škody a zvýšené náklady, ktoré jej pri výkone povolenej činnosti vzniknú z titulu, že sa jej stavby a zariadenia dostali do ochranného pásma novovzniknutej stavby.

V záujme zachovania spoľahlivého, bezpečného a efektívneho prevádzkovania distribučnej sústavy si vyhradzuje právo vyjadriť sa k ďalšiemu stupňu projektovej dokumentácii plánovanej stavby.

K projektu elektrorozvodných zariadení za meraním odberu elektriny ako aj k ostatným stavebným objektom doručenej PD sa nevyjadrujeme.

Za správnosť a úplnosť predmetnej dokumentácie a za jej realizovateľnosť je zodpovedný podľa stavebného zákona uvedený projektant.

**Každé jedno možné kolidovanie s podzemnými VN 22 kV a NN vedeniami VSD, a.s. požadujeme v rámci projektovej dokumentácie rozpracovať samostatne, a to aj s navrhnutým riešením ochrany resp. úpravy dotknutého vedenia.**

Vyjadrenie platí jeden rok, pričom aj pred uplynutím tejto lehoty stráca platnosť v prípade zmeny údajov, na základe ktorých bolo vydané.

S pozdravom

Tibor Gazsi  
koordinátor pripojenia

Ing. Vladimír Fiľo  
špecialista pripojenia