



Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SVO-RVO1-2025/000654-04

Vybavuje/linka
Ing. Miroslav Škvarka/44337

Bratislava
26.8.2026

Vec :

„Skladové kontajnery pre nebezpečné látky s požiarou odolnosťou“ - vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky

V zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), ako aj na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov v rámci nadlimitnej zákazky na predmet zákazky „Skladové kontajnery pre nebezpečné látky s požiarou odolnosťou“, ktorej oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo zverejnené vo Vestníku VO č. 1645/2026 pod zn. 11701-MST zo dňa 14.08.2026, Vám zasielame nasledujúce vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky.

V Prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky sa pri skladovom kontajneri požaduje požiarou odolnosť minimálne 90 minút pri vonkajšom požiarom zaťažení. Zároveň sa v časti „Iné požiadavky na predmet zákazky, resp. vlastný návrh plnenia“ požaduje:

„Informácia výrobcu o požiarnej odolnosti skladového kontajnera najmenej 90 min., doložená Certifikátom od oprávnenej osoby na posudzovanie tohto parametra.“

Žiadame verejného obstarávateľa o jednoznačné vysvetlenie, akým spôsobom musí byť požiarou odolnosť kontajnera ako kompletného výrobku preukázaná.

Potenciálny uchádzač disponuje dokumentáciou vzťahujúcou sa na kompletný hotový kontajner ako výrobok, pričom kontajner je navrhnutý a vyrábaný z nehorľavých, resp. požiarne odolných materiálov a certifikovaných komponentov, vrátane požiarnej dverí. Výrobca disponuje príslušnou technickou dokumentáciou, vyhláseniami o parametroch a certifikátmi použitých materiálov a komponentov a zabezpečuje výrobu a montáž celej konštrukcie kontajnera.

Posúdenie požiarnej odolnosti kompletného kontajnera je v takomto prípade založené na technickom posúdení konštrukcie kontajnera, technickej dokumentácii a vlastnostiach použitých certifikovaných komponentov a materiálov, nie na vykonaní samostatnej fyzickej požiarnej skúšky už kompletne zmontovaného kontajnera v plnom rozsahu.

Vzhľadom na uvedené žiadame verejného obstarávateľa o zodpovedanie nasledovných otázok:

Otázka č. 1:

Bude verejný obstarávateľ akceptovať certifikát, odborné posúdenie alebo iný rovnocenný doklad vydaný oprávnenou osobou pre kompletný hotový kontajner, ktorým bude potvrdená požiarou odolnosť kontajnera najmenej 90 minút pri vonkajšom požiarom zaťažení, ak je toto posúdenie založené na technickej dokumentácii kontajnera, konštrukčnom riešení a certifikovaných požiarne odolných materiáloch a komponentoch použitých pri jeho výrobe, bez vykonania samostatnej fyzickej požiarnej skúšky kompletne zmontovaného kontajnera?

Alebo verejný obstarávateľ požaduje, aby požiarou odolnosť minimálne 90 minút bola preukázaná výlučne výsledkom fyzickej požiarnej skúšky kompletného kontajnera ako celej zostavy?

V prípade, ak verejný obstarávateľ vyžaduje konkrétny typ certifikátu, skúšobného protokolu alebo odborného posúdenia, žiadame o presné uvedenie požadovaného druhu dokumentu, príslušnej technickej normy alebo skúšobnej metodiky a požiadaviek na subjekt oprávnený takýto dokument vydať (napr. akreditovaná skúšobňa, certifikačný orgán, notifikovaná osoba alebo iný oprávnený subjekt).

Uvedené vysvetlenie považujeme za nevyhnutné na jednoznačné posúdenie splnenia technických požiadaviek predmetu zákazky a na zabezpečenie toho, aby uchádzači mohli už pri príprave ponuky predložiť dokumentáciu v rozsahu a forme požadovanej verejným obstarávateľom.

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ bude akceptovať certifikát, odborné posúdenie alebo iný rovnocenný doklad, ktorým bude potvrdená požiarne odolnosť kontajnera ako celku najmenej 90 minút pri vonkajšom požiarom zaťažení, ak bude tento doklad vydaný oprávnenou osobou. Posúdenie môže byť založené na hodnotení technickej dokumentácie, konštrukčnom riešení a použití certifikovaných, požiarne odolných materiálov a komponentov pri výrobe kontajnera. V takom prípade sa nevyžaduje vykonanie samostatnej fyzickej požiarnej skúšky kompletne zmontovaného kontajnera.

S pozdravom



Ing. Branislav Chlebana
generálny riaditeľ sekcie verejného obstarávania