

Verejný obstarávateľ:

Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica



MESTO BANSKÁ BYSTRICA

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 5

Predmet zákazky:	Zelené sídliská / lokalita MAGURSKÁ-KRIVÁNSKA-JELŠOVÝ HÁJIK, 1.etapa
Vyhlásené:	vo Vestníku verejného obstarávania č. 104/2026 dňa 27.05.2026 pod značkou oznámenia 7299 - MSP a v Úradnom Vestníku EÚ č. S 99/2026 zo dňa 26.05.2026 pod č. 357529-2026
Postup:	nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)
Typ zákazky:	zákazka na uskutočnenie stavebných prác

Na základe žiadosti o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch (ďalej len „SP“) k vyššie identifikovanému verejnému obstarávaniu, doručenej verejnému obstarávateľovi elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, v súlade s § 48 ZVO poskytujeme všetkým známym záujemcom nasledovné vysvetlenie:

- **Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa: 19.06.2026 15:13:52 hod.**

Projekt a výkaz výmer P2c_VV_PZ3 obsahuje položku

D+M+O oceľového obrubníka fixačnými tyčami - obruba z oceľového plátu 200x1000x15 mm m 1 580,000

na otázku ohľadom tohto obrubníka VO odpovedal že :

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ upresňuje, že pre oceľové obrubníky platí rozmer z výkazu výmer 200/15mm, hrúbka 4mm.

Pásovina nemusí byť pozinkovaná.

Nerozumieme rozmeru 200/15mm, hrúbka 4mm .

Mal obstarávateľ na mysli obruba z oceľového plátu 200x1000x4 mm ? tj. 200mm výška , 1000mm dĺžka a 4mm hrúbka plechu ?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ uvádza, že pre oceľové obrubníky platí rozmer 200/15, hrúbka 4 mm; t.z. 2000 mm dĺžka, 150 mm šírka, 4 mm hrúbka plechu.