



Stredoslovenská vodárenská
prevádzková spoločnosť, a.s.

Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.
Panenská 13
811 03 Bratislava

Naša značka	Vaša značka	Vybavuje	V Banskej Bystrici
TPC 2065/2022	18.11.2022	Kollár ml. 048/43 27 348	21.11.2022

Vec: „Sanácia zosuvov na cestách II. a III. triedy v okresoch ZH, BS – III/2535 Banská Štiavnica, Obr. Mieru – okr. BS“

- vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre účely vydania stavebného povolenia

Dňa 18.11.2022 sme zaevidovali Vašu žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre účely vydania stavebného povolenia.

Názov stavby: Sanácia zosuvov na cestách II. a III. triedy v okresoch ZH, BS – III/2535 Banská Štiavnica, Obr. Mieru – okr. BS, v k. ú. Banská Štiavnica

Investor stavby: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

K žiadosti bola priložená PD na CD nosiči v stupni Dokumentácia na stavebné povolenie v podrobnostiach na realizáciu stavby, ktorú vypracoval Basler & Hofmann Slovakia s.r.o. v 09/2022.

Popis stavby (technického riešenia) podľa predloženej PD:

Cieľom stavby je rozšíriť existujúcu vozovku a zvýšiť bezpečnosť premávky na rekonštruovanom úseku. Predmetom riešenia projektovej dokumentácie je rekonštrukcia úseku komunikácie III/2535 v ckm 1,221-1,161, podľa pasportu cesty, úprava odvodnenia povrchových vôd z vozovky a následný výmena krytu komunikácie v predmetnom úseku. Stavba nie je vecne ani časovo viazaná na okolitú výstavbu. Samotná stavba sa skladá z jedného objektu, ktorý bude budovaný v dvoch etapách. Odhadovaná doba výstavby je 3 mesiace.

Dĺžka úpravy horného úseku je 62,32 m. Začiatok úseku ZÚ je v ckm 1,229 (kumulatívne), koniec úseku je v ckm 1,141 (kumulatívne). Rozšírenie komunikácie je prispôsobené parcelám, rozšírené úseky rešpektujú priečny sklon existujúcej vozovky.

V bezprostrednej blízkosti stavby sa nachádzajú nadzemné aj podzemné oznamovacie VN, NN vedenia a vodovod. Počas rekonštrukcie nedôjde ku kolízii s týmito vedeniami. V prípade zistenia kolízie počas realizácie sa vedenie osadí do chráničky DN200 (resp. podľa požiadaviek správcu siete).

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
Call centrum 0850 111 234 | e-mail: info@stvps.sk | www.stvps.sk | www.veolia.sk
IČO: 36 644 030 | DIČ: 2022 1022 36 | IČ DPH: SK 2022 1022 36
Obchodný register Okresného súdu v Banskej Bystrici v oddieli 5a, vložka č. 840/s
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s., IBAN: SK77 1100 0000 0026 2410 7235



Požadované Edef2 zemnej pláne je min. 50 MPa, $E_{def2}/E_{def1} \leq 2,6$. Je potrebné dodržať minimálnu požiadavku hodnoty modulu deformácie Edef2. Pred uložením vrstvy štrkodrviny je potrebné realizovať zhutňovací pokus. V prípade nedosiahnutia minimálnej únosnosti je potrebná realizácia sanačných opatrení vo forme výmeny podložia, ktorej hrúbka sa určí na stavbe. Jednotlivé vrstvy vozovky budú napojené na konštrukciu pôvodnej vozovky "prelatovaním" vrstiev na minimálnej šírke 300mm.

Odvodnenie vozovky je zabezpečené jej pozdĺžnym a priečnym sklonom. Zrážkové vody z vozovky sú odvedené cez spevnený rigol v nespevnenej krajnici do existujúceho priepustu. Rigol je prefabrikovaný betónový rozmeru 0,4 x 0,4 x 0,1 m uloženou do lôžka z betónu C20/25 hr. 0,15 m. Styk betónového žľabu a asfaltovej vrstvy bude opatrený bitúmenovou tesniacou páskou. V mieste vjazdu k RD je na bet. rigol osadená liatinová mreža (rošt) triedy zaťaženia D400.

K predloženej žiadosti dávame nasledovné vyjadrenie:

Naša spoločnosť zaujala stanovisko k existencii sietí vo vyjadrení č. ZC7/249/2022 zo dňa 29.04.2022.

Pred zahájením prác žiadame zabezpečiť vytýčenie verejného vodovodu HDPE D 110. Vytýčenie vykoná prevádzka vodovodov Banská Štiavnica na základe Vašej objednávky, podanej na Zákazníckom centre v Žiari nad Hronom a o vytýčení spíše protokol.

V záujmovom území riešenej stavby sa môžu nachádzať vodovodné prípojky, ktoré nie sú v správe StVPS, a.s., Závod 06 Zvolen, Žiar nad Hronom.

Pri umiestnení stavebných objektov a realizácii prác žiadame dodržať ochranné pásmo potrubia verejného vodovodu v zmysle Zákona č. 516/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a to vymedzeného zvislými plochami po oboch stranách potrubia vodovodu od ich osi vo vodorovnej vzdialenosti min. 1,8 m.

- V pásme ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie je v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. zakázané:
 - vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie, alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu (kanalizácii), alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav;
 - vysádzať trvalé porasty;
 - umiestňovať skládky;
 - vykonávať terénne úpravy.

Žiadame rešpektovať zariadenia verejného vodovodu (poklopy šachiet, armatúr, hydranty a ostatné zariadenia). V prípade, že sa v záujmovom území nachádzajú poklopy a iné zariadenia, musia byť upravené do nivelety nového terénu a spĺňať požiadavky statického zaťaženia pre príslušné využívanie nových plôch.

V prípade akýchkoľvek zásahov do zariadení (verejného vodovodu) v správe nášho závodu je potrebné kontaktovať oprávnenú osobu za prevádzku vodovodov Banská Štiavnica (vedúca prevádzky p. Bačíková – 0908 679 593).

- Pri križovaní vodovodného potrubia s inžinierskymi sieťami žiadame rešpektovať vzdialenosti všetkých navrhovaných podzemných vedení v súlade s STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení technického vybavenia“.
- Požadujeme prizvať zástupcu StVPS, a.s. na kontrolu prác v ochrannom pásme verejného vodovodu, ktoré budú výstavbou zakryté (križovanie, súbeh) a závery z kontroly zaznamenať do stavebného denníka.
- V prípade zakrytia našich zariadení pred vykonaním kontroly, je stavebník povinný na požiadanie zástupcu StVPS, a.s. na vlastné náklady opätovne odkryť predmetné časti verejného vodovodu, resp. verejnej kanalizácie.
- V prípade poškodenia zariadení a sietí v prevádzke StVPS, a.s. počas realizácie stavby zabezpečí stavebník na svoje náklady ich opravu výhradne u StVPS, a.s.
- V prípade nedodržania podmienok uvedených v tomto vyjadrení, nebude stavebníkovi poskytnuté súhlasné porealizačné vyjadrenie našej spoločnosti, ktoré požadujeme predložiť príslušnému stavebnému úradu ku kolaudácii stavby.

Uličné vpusty žiadame vybaviť košmi na zachytávanie hrubých nečistôt a štrkov, aby nedochádzalo k naplávovaniu nečistôt do verejnej kanalizácie.

Za technický návrh a technické riešenie, ako aj jeho súlad s platnou legislatívou STN-EN v plnom rozsahu zodpovedá autor predloženej dokumentácie – autorizovaný stavebný inžinier.

Na základe predloženej projektovej dokumentácie a vyššie uvedených pripomienok k technickému riešeniu stavby **súhlasíme** s vydaním stavebného povolenia. Vyššie uvedené pripomienky požadujeme zapracovať do stavebného povolenia.

S pozdravom

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ
v.z. akciová spoločnosť
974 01 ŽARSKÁ BYSTRICA

Ing. Peter Kollár
riaditeľ závodu 06 Zvolen, Žiar nad Hronom

Na vedomie:

StVPS, a.s., ZC ZH

StVPS, a.s., PV BŠ

Prílohy:

1 x PD na CD nosiči v stupni Dokumentácia na stavebné povolenie v podrobnostiach na realizáciu stavby, ktorú vypracoval Basler & Hofmann Slovakia s.r.o. v 09/2022.