


OZNAČENÍ ROZVÁDĚČE:	RH
PROVEDENÍ, VZOR :	OCEP. ROZVÁDĚČ
ROZMĚR :	1000x600x260mm
NÁTĚR :	TYPOVÝ
DĚLENÍ MEZI POLI :	—
PŘÍVODY :	SPODEM
VÝVODY :	SPODEM/VRCHEM
KRYTÍ (ČSN 33 2000-5-51)	IP66/20

POZNÁMKA :

- NAPÁJECÍ SÍŤ: 3+PEN,AC,230/400V/TN-C
- SÍŤ RH: 3/N/PE,AC,230/400V/TN-C-S
- OCHRANA PŘED NDN NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE
ČSN 33 2000-4-41ed3 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM
OD ZDROJE, DOPLŇKOVÁ CHRÁNIČEM
- PROSTUPY MEZI PATRY A POŽÁRNÍMI ÚSEKY
UTĚSNĚNY PROTIPOŽÁRNÍM SYSTÉMEM

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		VYPRACOVAL :		 <div> Vratislavova 3 Olomouc 779 00 tel: 602515841 mail: michal.prokes@pro-map.cz </div>	
Michal Prokeš		Michal Prokeš 602515841 Zbyněk Sobota 732457896			
KRAJ: OLOMOUCKÝ	MÍSTO : parc.č.4689/1, 4691, Dvorská 960/13, Šternberk				
INVESTOR: Město Šternberk, Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk					
AKCE : ELEKTROINSTALACE DÍLNÝ A GARÁŽE				DATUM :	08/2025
ČÁST PD : DOKUMENTACE STAVBY				STUPEŇ :	DPS
OBSAH : D.2.5.3 Technika prostředí staveb – zařízení silnoproudé elektrotechniky				MĚŘITKO :	
ROZVODNICE RH				ČÍSLO ZÁK. :	25-177
				VÝKRES Č. :	3

