



Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

ECO PRO s.r.o.
Pražákova 1008/69
639 00 Brno

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2024/002105

VYŘIZUJE/LINKA
Bc. Zdeněk Holler / 654
Milan Janovský, DiS. / 721 622 297

HRADEC KRÁLOVÉ
16.2.2024

Soustava domovních čistíren odpadních vod v obci Moravany – Čeradice nad Loučnou a Moravanský – územní a stavební řízení

Obdrželi jsme Vaši žádost o stanovisko k projektové dokumentaci (David Balada, prosinec 2023) k územnímu řízení a stavebnímu povolení řešící stavbu soustavy domovních čistíren odpadních vod v obcích Čeradice nad Loučnou a Moravanský. Součástí předložené dokumentace je i hydrogeologické posouzení, které zpracovali Mgr. Jana Novotná a Mgr. Pavel Tripal.

Jedná se o výstavbu celkem 56 ks domovních ČOV, na základě Výzvy č. 12/2019 MŽP o poskytnutí podpory pro domovní ČOV zařazených do dvou kapacitních kategorií, 50 ks DČOV bude v nejmenší velikosti do 5 ekvivalentních obyvatel (1-5 EO) a 6 ks DČOV budou mít velikost do 9 ekvivalentních obyvatel (6-15 EO).

Navrženy jsou domovní čistírny typu SBR s akumulací jímky na přítoku s automaticky propíraným pískovým filtrem o velikosti 5 a 9 EO. Ve všech případech bude za čistírny dále instalována nádrž na vyčištěnou vodu pro osazení ponorného čerpadla a případné využití vyčištěné odpadní vody k zálivce. Vyčištěná voda nevyužitá k zálivce, popř. v zimním období, bude odváděna do jednotné kanalizace a dále do recipientu nebo se bude zasakovat v nových vsakovacích zařízeních zařazených za nádrž vyčištěných vod na pozemcích, které jsou ve vlastnictví producentů odpadních vod. Vypouštění pak bude napojeno na stávající výustní objekty. Konkrétně se jedná o vypouštění do VVT Loučná (IDVT 10100037) v ř.km 14.975; 15,193; 15,357. Dále do náhonu (IDVT 10172764) pro MVE, a to v ř.km 0,100 a do bezejmenného DVT IDVT 10172762 v ř.km 0,045.

Každá DČOV bude vybavena GSM modulem pro kontinuální sledování provozu s připojením do centrálního dispečinku. DČOV budou ve vlastnictví obce, jež rovněž zajistí provoz centrálního dispečinku a na základě smluvního vztahu s obcany vlastníci odkanalizované nemovitosti bude za úplaty pro jednotlivé DČOV zajišťovat monitoring a dohled, ale i veškeré servisní a provozní úkony s DČOV spojené.

Lokalita se nachází a ve vodních útvech HSL_0920 - Loučná od toku Desná po ústí do Labe a ve vodním útvaru podzemních vod 11300 Kvartér Loučné a Chrudimky, na souřadnicích (S-JTSK) X: 632827, Y: 1067040.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí a správce toku**:

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona)** je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem** a ostatními předpisy souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

- DČOV budou odborně instalovány, řádně provozovány a udržovány tak, aby nebyly překročeny hodnoty stanovené pro kapacitu ČOV do 500 EO v nařízení vlády č. 445/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. K vypouštění vyčištěných odpadních vod do toku bude mít provozovatel DČOV platné vodohospodářské povolení, které bude mít všechny náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod dle uvedeného nařízení vlády a souvisejících předpisů.
- Jakost odpadních vod vypouštěných do vod podzemních bude odpovídat alespoň účinnosti čištění stanovené pro DČOV dle přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 57/2016 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních.
- Vypouštěné odpadní vody nesmí obsahovat nebezpečné závadné látky nebo zvláště nebezpečné závadné látky, viz § 38 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, určené jejich seznamem v příloze č. 1 k uvedenému zákonu.
- Průběžně bude sledováno množství kalů zachycených v DČOV a včas zajištěno jejich odvezení k neškodné likvidaci oprávněnou firmou.
- K vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu musí být vydáno kladné vyjádření jejího správce.
- V souladu s ustanovením § 38 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, je nutno při posuzování podmínek vypouštění mimo jiné **přihlížet k nejlepšímu dostupnému technologiím v oblasti zneškodňování** odpadních vod, kterými se rozumí nejúčinnější a nejpokročilejší stupeň vývoje použité technologie zneškodňování nebo čištění odpadních vod, vyvinuté v měřítku umožňujícím její zavedení za ekonomicky a technicky přijatelných podmínek a zároveň **nejúčinnější pro ochranu vod**.
- Požadujeme provádět monitoring kvality vypouštění odpadních vod z jednotlivých DČOV alespoň 1x za 6 měsíců a sledovat ukazatele $CHSK_{Cr}$, BSK_5 , NL a $N-NH_4$.
- Provozem DČOV a využíváním vyčištěných odpadních vod pro závlahu pozemků nesmí dojít k ohrožení jakosti podzemních a povrchových vod nebo k jiným závadným poměrům.
- Před zahájením užívání staveb budou akumulační jímky odzkoušeny na vodotěsnost a majitelé budou mít smluvně zajištěn odvoz firmou, oprávněnou k provozování fekální služby.
- c) **Z hlediska správy vodního toku** s navrhovaným záměrem souhlasíme, za předpokladu splnění následujících podmínek:
 - Požadujeme předložit detaily všech vyústních objektů k odsouhlasení (p. Janovský, e-mail: janovskym@pla.cz, tel: 721 622 297).
 - Zahájení stavby požadujeme oznámit s týdenním předstihem. Po ukončení prací požadujeme přizvat k odsouhlasení provedených prací (p. Janovský, tel: 721 622 297).
- d) **Z hlediska majetkoprávních vztahů sdělujeme**, že se navrhovaný záměr dotýká majetku státu (p.p.č. 298/1 v k.ú. Čeradice nad Loučnou a regulace inv.č. 9051002602), k němuž vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik, a z tohoto důvodu bude účastníkem případných správních řízení, vedených k tomuto záměru podle vodního nebo stavebního zákona. Podmínkou pro udělení souhlasu vlastníka pozemku se stavebním záměrem, v souladu s ustanovením §184a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, je majetkoprávní vypořádání záměrem (stavbou, činností) dotčeného majetku státu.

Ve věci uzavření příslušných smluvních vztahů se formou žádosti (s uvedením čísla jednacího tohoto stanoviska) obraťte na Povodí Labe, státní podnik – závod Pardubice (Ing. Anna Chmielová, tel. 606 680 262 nebo chmielovaa@pla.cz), přičemž Vaše žádost musí být doplněna o následující doklady:

- identifikační údaje smluvní strany, případně zplnomocnění pro zastupující osobu,
- kontaktní údaje žadatele,
- katastrální situační výkres z projektové dokumentace se zákresem trvalého a dočasného záboru pozemku, včetně vyčíslení těchto záborů,
- geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku (min. 2x originál), včetně vyčíslení plochy věcného břemene.

Za předpokladu splnění podmínek vydaných v odst. b), c) a d) s navrhovaným záměrem souhlasíme.

Upozorňujeme, že podle ustanovení § 38 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, **lze vypouštění odpadních vod** neobsahujících nebezpečné závadné látky nebo zvlášť nebezpečné závadné látky **z jedné nebo několika územně souvisejících staveb pro bydlení, staveb pro rodinnou rekreaci nebo z jednotlivých staveb poskytujících ubytovací služby**, vznikajících převážně jako produkt lidského metabolismu a činností v domácnostech, přes půdní vrstvy **do vod podzemních povolit** (na základě souhlasného vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, která posoudí k jejich vlivu na jakost podzemních vod), **pokud není v daném případě technicky možné nebo s ohledem na zájmy chráněné tímto zákonem nebo jinými právními předpisy možné nebo žádoucí, vypouštění odpadních vod do vod povrchových.**

Dále upozorňujeme, že Povodí Labe, státní podnik nezodpovídá za škody způsobené povodněmi, chodem ledů apod.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávními orgány.

Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje

Na vědomí:
PL – Z2 Pardubice