



Investor:
Obec Moravany

nám. Hrdinů 136
53372 Moravany

Vaše značka:
Číslo jednací: **VS/Bar/2026/0753 (VS/Bar/2026/0722)**
Vyřizuje: **Tomáš Bartoníček**
Telefon:
E-mail: **tomas.bartonicek@vakpce.cz**

Žadatel:

Jan Balada
Tovární kolonie 900/5
69141 Břeclav

Název akce: **Soustava domovních ČOV Moravany - m.č. Moravanský**

Upřesnění akce: **Jedná se o výstavbu soustavy domovních ČOV, retenčních nádrží, propojovací kanalizace a vsakovacích objektů.**

Druh žádosti o vyjádření k: **vyjádření k ostatním stavbám**
Účel / upřesnění -
stanovisko pro: **územně plánovací dokumentace**

Zájmové území

Obec: **Kostěnice, Moravany**
Katastr: **Kostěnice, Moravanský**
Vlastní popis: **obec Moravany, m.č. Moravanský**
Datum vydání vyjádření: **11.03.2026**
Platnost tohoto vyjádření: **11.03.2028 (24 měsíců)**

Zasíláme orientační zakres vodovodního potrubí, čerpací stanice a elektrického ovládacího kabelu ve správě a.s. VAK Pardubice v zájmovém území vč. "Obecných podmínek", jež jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření. Část vodovodu je v majetku obce Moravany - ve správě VAK Pardubice, a.s.. Kanalizace není v majetku ani správě VAK Pardubice, a.s..

S navrhovanou akcí souhlasíme za podmínek:

- Před zahájením zemních prací bude na základě písemné objednávky provedeno vytyčení našeho zařízení a budou stanoveny další podmínky pro provádění zemních prací v blízkosti vodovodu, přípojek a ovládacího kabelu - **p.Zběhlík 727890748 nebo p.Kaplan 702150256.**
- Stavebník prokazatelně seznámí pracovníky provádějící zemní práce s vytyčenou trasou našeho zařízení a s podmínkami práce v její blízkosti. Při poškození potrubí je zodpovědná osoba nebo organizace povinna neprodleně oznámit tuto skutečnost a.s VAK Pardubice - provoz Holice. **Pokud dojde v daném úseku k poruše na vodovodním potrubí nebo ovládacím kabelu budou veškeré náklady spojené s opravou hrazeny investorem.**
- Požadujeme dodržet min. ochranné pásmo vodovodu a ovládacího kabelu, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu do průměru 500 mm včetně 1,5 m a od průměru 500 mm 2,5 m.
- Veškeré zemní práce v ochranném pásmu vodovodu a ovládacího kabelu, které je



1,5m od obrysu potrubí na každou stranu budou prováděny výhradně ručním způsobem.

- **V blízkosti vodovodního potrubí a ovládacího kabelu požadujeme "budoucí domovní ČOV" umístit do vzdálenosti minimálně 1,5 m od potrubí.**
- **Přesná poloha potrubí musí být ověřena ručně kopanými sondami.**
- **Ke každému umístění "budoucí domovní ČOV" mimo ochranné pásmo vodovodu nebo ovládacího kabelu bude přizván zástupce VAK - provoz Holice, aby byla provedena kontrola před záhozem. Pokud ke kontrole nedojde, nebudeme souhlasit s vydáním kolaudačního rozhodnutí.**
- Na hydranty a traťová šoupata nesmí být ukládán materiál z výkopu. Veškeré armatury a tvarovky musí být po celou dobu výstavby zabezpečeny proti poškození těžkými vozidly.
- Veškeré poklopy, které budou stavbou dotčeny, musí být na náklady investora osazeny do úrovně budoucí nivelety.
- Bez souhlasu VAK Pardubice (-provoz Holice) nesmí být zvyšována ani snižována vrstva zeminy nad stávajícím potrubím.
- Termín zahájení prací bude nahlášen min. 7 dní předem na VAK Pardubice, a.s. - provoz Holice.

Při dodržení výše uvedených připomínek a "Obecných podmínek" v odstavci 1 souhlasíme s realizací stavby.

Zároveň si dovoluujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné vodárenské nebo kanalizační zařízení, které není ve správě společnosti **Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.** Může se jednat například o domovní přípojky, které jsou v majetku jednotlivých vlastníků nemovitostí, veškerou dešťovou kanalizaci a různé areálové rozvody atd..

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený druh žádosti.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60108631, OR KS V HK oddíl B, vložka 999
DIČ CZ60108631

Tomáš Bartoníček
vedoucí střediska Holice
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.



Přílohy:

počet příloh: 3

souborové přílohy:

- Situace č. 2.dgn (příloha vyjádření)
(SHA1: 2af2669264a89922596b15d04522995a51b785e6)
- Situace č. 1.pdf (příloha vyjádření)
(SHA1: b82aaf0c51b88d20c26b91b50738cada561ff7f3)
- Obecné podmínky (20190423).pdf (legenda/interní příloha)
(SHA1: 7f93b1812a0c6239df501a1f1f85c55355b5f827)