

ZP.042.12.2026

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.
„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Paprotni”**

Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, a Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1320 z późn. zmianami), udziela następujących wyjaśnień:

1. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o wskazanie parametrów stolarki okiennej, które należy przyjąć do wyceny. Pomiędzy opisem technicznym, zestawieniem stolarki oraz przedmiarem występują rozbieżności dotyczące stolarki okiennej. Prosimy o potwierdzenie, który zakres i jakie parametry należy wycenić.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza dostarczenie i montaż okien PVC dwu i trzy szybowych przy czym współczynnik izolacyjności nie może być większy niż 0,9 W/m²K.

Przedmiotowe wyjaśnienia treści specyfikacji są dołączone do Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz stanowią jej integralną część.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wyjaśnienia SWZ udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://josephine.proebiz.com>.