

ZP.042.12.2026

## UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.  
„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Paprotni”**

Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, a Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1320 z późn. zmianami), udziela następujących wyjaśnień:

#### 1. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o informację , odnośnie parametru dB

- Izolacyjność akustyczna  $R_w > 32$  dB

Czy  $R_w > 32$  dB dotyczy samej szyby , czy całego okna ? (...)

#### Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że podany w dokumentacji projektowej parametr dotyczy całego okna.

Przedmiotowe wyjaśnienia treści specyfikacji są dołączone do Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz stanowią jej integralną część.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wyjaśnienia SWZ udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://josephine.proebiz.com>.