




3~PE+N 50Hz, 230/400V, TN-S  
OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE:  
OCHRANA IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ, ZÁBRANAMI ALEBO KRYTMI  
OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM PRI PORUČE:  
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD NAPÁJANIA  
PROSTREDIE: (33 03 00/2001, STN 33 20 00-3):  
VNÚTORNÉ PRIESTORY: AA5,AB5,AC1,AD1,AE1,AH1  
VONKAJŠIE PRIESTORY: AA7,AB8,AD2,AE4,AK1,AL1,AQ1,AS1  
VYUŽITIE OBJEKTU: BA1,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1

- spínač jednopolový -1
- spínač seriový -5
- spínač striedavý -6
- spínač krížový -7
- zásuvka 230V,16A
- dve zásuvky 230V,16A v spoločnom dvojramiku
- svietidlo nastenné 230V
- svietidlo prisadené na strop 230V
- svietidlo prisadené na strop 230V,4x18W

LEGENDA:  
- MIESTNOSTI:

Označení	Název
101	Záďverie
102	Spoločenská miestnosť
103	Oddychová miestnosť
104	WC, sprcha ženy
105	Chodba
106	Denná miestnosť
108	WC, Sprcha muži
109	WC
110	Sprcha
111	Kuchynka



Vypracoval	Zodp. projektant Ing.Karol Kažimír	Tech. kontrola	PETER ONDRO OSIPK ADAMA TRAJANA 18 921 01 PIEŠŤANY 033 77 256 91, 0903 692 180
Kreslil	Rudolf Škrabák		
Investor	Obec Moravany nad Váhom, Kostolecká 175/4		formát 2xA4
Akce	Denný stacionár, Moravany nad Váhom		datum 08/2018
			účel
			č. zakázky 16004
			č. kopie
Obsah výkresu	Pôdorys 1.NP		archivní č.
			Měřítko 1:50
			Č. výkresu EL-03