



VYSVETLENIE Č. 1

*V súlade s § 48 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZVO“)*

Verejný obstarávateľ:	Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.; skrátенý názov: JAVYS, a. s. Jaslovské Bohunice 360 919 30 Jaslovské Bohunice
Názov zákazky:	Rekonštrukcia klimatizačných zariadení v SO639:V1
Postup zadávania:	Nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 ods. 7 písm. b) ZVO
Typ zákazky:	Zákazka na dodanie tovaru v zmysle ustanovenia § 3 ods. 2 ZVO
Použitý elektronický komunikačný prostriedok:	JOSEPHINE

Otázka č. 1:

Pre spracovanie cenovej ponuky žiadame doplniť súťažné podklady o nasledovné informácie:

Vyznačenie v pôdoryse jednotlivých podlaží miestnosti:

- kde je požadovaná len demontáž vnútornej jednotky
- kde je požadovaná demontáž vnútornej jednotky a montáž novej vnútornej jednotky
- kde je požadovaná nová montáž vnútornej jednotky
- kde existujúca vnútorná jednotka má byť v budúcnosti dopojená do nového systému, ktorý je predmetom Zhotovenia diela
- kde je požadované vyhotovenie potrubných rozvodov pre budúce inštalovanie vnútornej jednotky

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ uvádza nasledovné:

- Demontáž KJ v miestnostiach č. 308, 309, 313, 314 a 315 (vnútorných + vonkajších + príslušné rozvody) si Objednávateľ bude realizovať vo vlastnej réžii po výzve Zhotoviteľa.
- Informácie sú uvedené v tabuľke (*pozri dokument s názvom „zoznam miestností_klimatizácie“*).
- Informácie sú uvedené v tabuľke (*pozri dokument s názvom „zoznam miestností_klimatizácie“*).
- Ide o 2.NP, miestnosti č. 103-116; informácie sú uvedené v tabuľke (*pozri dokument s názvom „zoznam miestností_klimatizácie“*).
- Ide o 1.NP, miestnosti č. 47 a 46 (po rekonštrukcii z daného priestoru vzniknú cca 4 kancelárie); informácie sú uvedené v tabuľke (*pozri dokument s názvom „zoznam miestností_klimatizácie“*).

Otázka č. 2:

Pre spracovanie cenovej ponuky žiadame doplniť súťažné podklady o nasledovné informácie:
Pre zariadenia, ktoré po skončení ich životnosti má ich funkciu prevziať nový systém ktorý je predmetom Zhotovenia diela žiadame doplniť informácie: výrobca, typové označenie, chladiaci výkon, rok výroby, prevádzkové teploty, schému existujúcich rozvodov.

Odpoveď č. 2:

Verejný obstarávateľ dopĺňa:

- (i) výrobný štítok chladiaceho stroja YORK (*pozri dokument s názvom „Stítok chladiaceho stroja YORK“*)
- (ii) schému rozvodov chladenej vody 2. NP – časť A (*pozri dokument s názvom „schéma rozvodov 2.NP_časťA“*)

V Jaslovských Bohuniciach dňa 08.10.2026

Prílohy:

- 1. Dokument s názvom „*zoznam miestností_klimatizácie*“
- 2. Dokument s názvom „*Stítok chladiaceho stroja YORK*“
- 3. Dokument s názvom „*schéma rozvodov 2.NP_časťA*“