



MESTO TRENČÍN
MIEROVÉ NÁMESTIE 2
911 64 TRENČÍN

Záujemcom

VÁŠ LIST ČÍSLO / ZO DŇA

NAŠE ČÍSLO

VYBAVUJE / LINKA

TRENČÍN

MSÚTN-UP-VO/2020/40150/92453/SOK

JUDr. Marta Sokolíková
032/6504265

11.08.2020

Vec: Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov

Mestu Trenčín ako verejnému obstarávateľovi bola od záujemcu prostredníctvom systému Josephine dňa 27.07. 2020 doručená „Žiadosť o vysvetlenie a doplnenie SP“ ohľadom verejného obstarávania k podlimitnej zákazke: „**„Výťah“ Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.**“, ktorá bola vyhlásená vo Vestníku verejného obstarávania č. 146/2020 zo dňa 13.07.2020, spis.zn. 24698-WYP

V súlade s § 113 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám zasielame nasledovnú odpoveď na predmetnú žiadosť.

Otázky záujemcu:

Otázka č. 1

„Celá ta dokumentácia je zmätočná, tak sa to proste nerobí. Statik počítal celú výťahovú šachtu bez záťažových síl od výťahu, (Statická správa v priloženej dokumentácii) on navrhol betónový skelet, ktorý nič nenesie. Požiarne riešenie vôbec nepočíta dobu evakuácie, množstvo prepravovaných pacientov, ale píše sa tam, že budú i ležiaci... a že výťah má 4 stanice, aj keď ich je 9. (požiarne riešenie stavby 4.odstavec) A tak ďalej... je tam veľa chýb a ani nevieme čo máme naceniť.

ziadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie požadovných nedostatkov, ich odstránenie a primerane predĺženie lehoty verejného obstarávania“.

Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 1


Verejný obstarávateľ k otázke uvádza, že dokumentácia k zákazke nie je zmätočná. Čo sa týka statiky, tak verejný obstarávateľ dôkladne v súčinnosti s projektantom a statikom skontroloval dokumentáciu a uvádza, že s ťažbou výťahu a záťažovými silami od výťahu je rátané. Je to vidieť v statickom výpočte na strane 7- záťažovacie stavy LC3 až LC15 - tabuľka 2.1.4. a následne v kombinácii záťažovacích stavov - tabuľka 2.1.6.

Ohľadne požiarnej ochrany sa projektant vyjadril nasledovne:

V technickej správe je na prvej strane spomenuté budova so štyrmi poschodiami , je to v opise hneď v prvej vete, jedná sa len o preklep. Uvedený objekt má spolu 9 podlaží, jedno podzemné podlažie a 8 nadzemných podlaží, čo je uvedené aj v tejto správe v bode „4. Technické riešenie PBS Objekt Centrum- sociálnych služieb má 1 podzemné podlažie a 8 nadzemných požiarnych podlaží“.

Prosím zohľadnite všetky vyššie uvedené informácie pri príprave vašej ponuky.

S pozdravom



Mgr. Richard Rybníček
primátor mesta Trenčín
v z. JUDr. Katarína Mrázová