

Vysvetlenie súťažných podkladov č. II

Otázka:

Z dôvodu nejasností, resp. nezahyby projektovej dokumentácie a výkazu výmer žiadame verejného obstarávateľa o vyjadrenie k časti

ELEKTRO:

- výmery káblov pre svetelné okruhy a zásuvkové nie sú dostatočné, po premeraní podľa PD CYKY 3x1,5 cca 460m, CYKY 3x2,5 cca 400m
- káble vo výkaze označené ako CYKY, v Technickej správe výkres rozvádzača sú bezhalogénové káble
- výkres E-02 rozvádzač hlavný prívod CYKY 5x10, vo výkaze výmer chýba
- výkaz výmer káblov - CYKY 5x25 a CYKY 5x6 na PD nie sú zakreslené kam idú a ani vo výkrese rozvádzača
- vo výkaze chýba kábel pre stop tlačítko, ako aj samotné stop tlačítko
- vo výkaze chýba vodič pre pospojovanie
- vo výkaze nesúhlasí počet krabíc pre prístroje
- vo výkaze výmer chýba ďalší typ svietidiel D a F a jeden kus svietidla B
- vo výkaze výmer chýbajú sekacie práce, podružný materiál, revízie
- istenie pre prípojku rozvádzača RP1 z podkladov nie je zrejmé či v hlavnom rozvádzači je jestvujúce, alebo ho treba doplniť

VZT:

– kombinácia 2 druhov - „klasická“ klimatizácia (vonkajšia jednotka) a vodný Fan-coil-tepelné čerpadlo (vnútorná jednotka)

Má napriek vyššie uvedeným nezrovnalostiam uchádzač naceniť predložený výkaz výmer alebo verejný obstarávateľ aktualizuje výkaz výmer?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ upravil výkaz výmer a zmeny vyznačil žltou farbou – vid' príloha. Následne verejný obstarávateľ predĺži lehotu na predkladanie ponúk do 25.01.2021.

Otázka:

V zmysle článku 6 Platobné podmienky bodu 2.2. Právo fakturovať vzniká zhotoviteľovi po ukončení realizácie jednotlivých logických celkov diela podľa prílohy č. 1 zmluvy, ktoré budú potvrdené technickým dozorom objednávateľa, že boli zrealizované bez Vád a nedorobkov, prípadne v závislosti od dohody s objednávateľom. Žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie jednotlivých logických celkov z dôvodu podmienok fakturácie.

Odpoveď:

Myslí sa tým podľa rekapitulácie jednotlivých objektov alebo podľa dohody s verejným obstarávateľom, napríklad podľa ukončenia iných celkov, ktoré síce nepredstavujú ukončenie celého objektu, kedy vzhľadom na prepojenie jednotlivých objektov nie je možné daný objekt v celom rozsahu zrealizovať.