

ODPOVEDE NA ŽIADOSTI O VYSVETLENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV
č. 1

VYSVETLENIE INFORMÁCIÍ POTREBNÝCH NA VYPRACOVANIE PONUKY

Identifikácia obstarávateľa:	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Sídlo: Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460 (ďalej ako „vyhlasovateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)
Identifikácia čiasťkovej Výzvy a DNS:	Výzva č. 08/2026 na predloženie ponuky - Čerpadlo na pitnú vodu pre VDJ Vinbarg 1 / zákazka zadávaná prostredníctvom dynamického nákupného systému podľa ust. § 58 až § 61 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní“) s názvom „Čerpadlá na pitnú vodu“ zriadeného dňa 02.09.2026 - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 22.07.2026 pod značkou 507725-2026 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 146/2026 zo dňa 23.07.2026 pod značkou 10461 - MUT (ďalej aj ako „DNS“)
Číslo spisu zákazky v DNS:	PM/847/VVS-008

Ako kontaktná osoba obstarávateľa Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom: Komenského 50, 042 48 Košice (ďalej aj ako „Obstarávateľ“ alebo „Vyhlasovateľ“), v rámci vyhlásenej **Výzvy č. 08/2026 na predloženie ponuky - Čerpadlo na pitnú vodu pre VDJ Vinbarg 1** zverejnenej dňa 08.09.2026 na verejnom portáli systému JOSEPHINE, uvádzame nasledovnú otázku a odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov.

Otázky záujemcov/uchádzačov neboli redakčne upravované, sú v plnom znení ako boli doručené.

Otázka č. 1:
Dobrý deň, na základe obhliadky Vás chceme informovať, že existujúci kábel pre čerpadlo je z dôvodu jeho predimenzovania nevyhovujúci. S pozdravom,
Odpoveď na Otázku č. 1:
Predmetom zákazky je aj montáž čerpadla na jestvujúcu elektrickú inštaláciu (kábel CYKY – J 4x70) v súlade s technickou špecifikáciou tak, aby celkové zapojenie spĺňalo technické normy STN. Dovolíme si poukázať na bod 3.3 Výzvy č. 08/2026 na predloženie ponuky - Čerpadlo na pitnú vodu pre VDJ Vinbarg 1 v zmysle ktorého Obstarávateľ požaduje v rámci dodávky aj inštaláciu, zapojenie a uvedenie dodaného čerpadla do prevádzky ako jeden kompletný funkčný celok bez nutnosti vyvolaných investícií a úprav, ktoré by musel znášať obstarávateľ.

S pozdravom

PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.
kontaktná osoba poverená realizáciou verejného
obstarávania

V Bratislave, dňa 22.09.2026