



01805752

ROZDEĽOVNÍK

Váš list číslo/zo dňa

Evidenčné číslo

9635/93084/10302/2026

Vybavuje

Mgr. Jantošová

Dátum

5. 10. 2026

Vysvetlenie informácií č. 3**Názov zákazky: „Zabezpečenie služby revízie elektrických zariadení“**

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie pod číslom S 176/2026 dňa 11.09.2026 pod označením 626898-2026 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 187/2026 Úradu pre verejné obstarávanie dňa 14.09.2026 pod označením 13150-MSS.

Verejný obstarávateľ Vám podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon“) poskytuje na základe otázok záujemcu nasledovné informácie:

(Pozn.: Verejný obstarávateľ obsahovo ani významovo neupravoval otázku záujemcu.)

Otázka záujemcu č. 4:

„Vážený verejný obstarávateľ,

v súvislosti s vypracovaním ponuky v predmetnom verejnom obstarávaní si Vás dovoľujeme požiadať o vysvetlenie a jednoznačné vymedzenie rozsahu požadovaných činností pri nižšie uvedených položkách. Uvedené vysvetlenie žiadame z dôvodu potreby správneho ocenenia predmetu zákazky, jednoznačného stanovenia rozsahu požadovaných výkonov a zabezpečenia porovnateľnosti predložených ponúk.

1. Aktívny bleskozvod

Pri položke „Aktívny bleskozvod“ žiadame o upresnenie, či sa požadovaným rozsahom rozumie iba kontrola a revízia systému aktívneho bleskozvodu, alebo je súčasťou požadovaných činností aj kontrola samotnej aktívnej hlavice vrátane overenia jej funkčnosti, technického stavu a prípadných meraní/skúšok. Zároveň žiadame o uvedenie, aký konkrétny rozsah kontrol, meraní a skúšok má byť v rámci tejto položky vykonaný.

2. VN prípojka

Pri položke „VN prípojka“ žiadame o upresnenie rozsahu požadovaných činností v prípade, ak ide o káblovú VN prípojku.

Žiadame najmä o potvrdenie, či súčasťou predmetnej položky má byť aj vykonanie príslušnej elektrickej skúšky VN kábla (napäťovej skúšky/skúšok podľa požadovaného rozsahu), vrátane zabezpečenia všetkých úkonov, meraní a dokladov súvisiacich s vykonaním takejto skúšky.

Zároveň žiadame o uvedenie požadovaného typu a rozsahu skúšky, prípadne požadovaných výstupných protokolov.

3. Trafostanica – PPN

Pri položke „Trafostanica – PPN“ žiadame o presnú špecifikáciu rozsahu požadovaných úkonov. Prosíme najmä o uvedenie, ktoré konkrétne činnosti, kontroly, merania, skúšky, prípadne revízne úkony majú byť v rámci tejto položky vykonané a aké doklady alebo výstupy majú byť po ich vykonaní predložené.

4. Trafostanica – PPN bez napätia

Pri položke „Trafostanica – PPN bez napätia“ žiadame o presné vymedzenie požadovaného rozsahu činností. Prosíme o špecifikáciu jednotlivých úkonov, kontrol, meraní a skúšok, ktoré majú byť vykonané v stave bez napätia, ako aj o uvedenie požadovaných výstupných dokladov, protokolov alebo revíznych správ.

Vzhľadom na to, že uvedené položky majú priamy vplyv na kalkuláciu ponukovej ceny, žiadame verejného obstarávateľa o jednoznačné určenie rozsahu činností, ktoré majú byť zahrnuté v jednotlivých položkách. Cieľom tejto žiadosti je zabezpečiť správne a porovnateľné ocenenie predmetu zákazky zo strany uchádzačov a odstrániť prípadné nejasnosti pri príprave ponuky.

Za poskytnutie vysvetlenia súťažných podkladov Vám ďakujeme.“

Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 4:

1. Aktívny bleskozvod

Požadovaný rozsah odborných úkonov:

Vizuálna kontrola zachytávacej sústavy, aktívneho zachytávača, stožiarov a upevnení; kontrola zvodov, spojov, svoriek a spojovacích prvkov; kontrola mechanického poškodenia a korózie; kontrola uzemňovacej sústavy; kontrola pripojenia bleskozvodu na uzemnenie; kontrola ochranného pospájania; kontrola označenia; kontrola zhody so sprievodnou/projektovou dokumentáciou; kontrola stavu prvkov prepäťovej ochrany, ak sú súčasťou systému.

Merania a skúšky:

Meranie odporu uzemnenia jednotlivých uzemňovacích sústav; kontrola elektrickej spojitosti zvodov a uzemňovacích spojení; prípadné ďalšie merania podľa technickej dokumentácie, použitej sústavy a príslušných technických noriem.

Požadovaný výstup:

Správa o odbornej prehliadke (OP) a odbornej skúške (OS) bleskozvodu, vrátane protokolu nameraných hodnôt, zoznamu zistených nedostatkov a záveru o bezpečnosti/spôsobilosti zariadenia na prevádzku.

2. VN prípojka

Požadovaný rozsah odborných úkonov:

Vizuálna kontrola VN prípojky; kontrola trasy a uloženia vedenia; kontrola káblov/vodičov; kontrola káblových koncoviek a spojok; kontrola mechanického poškodenia; kontrola upevnenia; kontrola priechodov; kontrola označenia; kontrola ochranných vodičov a uzemnenia; kontrola pripojenia na VN zariadenia; kontrola dostupnej dokumentácie a predchádzajúcej revízie.

Merania a skúšky:

Meranie izolačného stavu podľa typu a konštrukcie prípojky; meranie odporu uzemnenia; kontrola spojitosti ochranných a uzemňovacích spojení; skúšky káblov, koncoviek a spojok podľa technickej dokumentácie, výrobcu a príslušných STN; overenie ochranných opatrení.

Požadovaný výstup:

Správa o OP a OS VN prípojky, s uvedením typu vedenia, menovitého napätia, vykonaných meraní, nameraných hodnôt, skúšok, použitých meracích prístrojov, zistených nedostatkov a záveru o spôsobilosti na prevádzku.

3. Trafostanica – PPN (prehliadka pod napätím)

Požadovaný rozsah odborných úkonov:

Vizuálna kontrola trafostanice v prevádzkovom stave; kontrola VN rozvádzača; kontrola transformátora; kontrola NN rozvádzača; kontrola prívodov a vývodov; kontrola viditeľných spojov; kontrola uzemnenia a ochranného pospájania z dostupných miest; kontrola signalizácie; kontrola indikácie stavov; kontrola blokad a bezpečnostných prvkov v rozsahu umožnenom prevádzkovým stavom; kontrola únikov oleja; kontrola neštandardného hluku, vibrácií, zápachu alebo prehrievania; kontrola označenia a bezpečnostných tabuliek; kontrola prístupov a zabezpečenia priestorov.

Merania a skúšky:

Vykonať iba merania a skúšky, ktoré je možné vykonať **bezpečne pri zariadení pod napätím**, a ktoré umožňuje technická dokumentácia a prevádzkové podmienky.

Požadovaný výstup:

Záznam/protokol z odbornej prehliadky trafostanice pod napätím, obsahujúci popis stavu zariadenia, vykonané kontroly, zistené nedostatky, odporúčané opatrenia a záver o stave zariadenia.

4. Trafostanica – PBN (prehliadka bez napätia)

Požadovaný rozsah odborných úkonov:

Kontrola VN rozvádzača; kontrola vypínačov, odpínačov a uzemňovačov; kontrola prípojníc a spojov; kontrola izolátorov; kontrola káblových koncoviek; kontrola mechanizmov; kontrola mechanických a elektrických blokad; kontrola transformátora; kontrola priechodiek, svoriek a uzemnenia; kontrola chladiaceho systému; kontrola úniku oleja pri olejovom transformátore; kontrola NN rozvádzača; kontrola hlavného vypínača/ističa; kontrola PE/PEN; kontrola ochranného pospájania; kontrola uzemňovacej sústavy; kontrola ochranných a signalizačných prvkov.

Merania a skúšky:

Meranie izolačných odporov podľa typu zariadenia; meranie odporu uzemnenia; kontrola spojitosti ochranných vodičov a uzemňovacích spojení; skúšky mechanických a elektrických blokad; skúšky vypínačov a odpínačov; kontrola ochranných relé a ich funkcií; kontrola ochranných obvodov; ďalšie skúšky podľa typu transformátora, VN/NN rozvádzača, výrobcu a technickej dokumentácie.

Požadovaný výstup:

Komplexná správa o OP a OS trafostanice, vrátane nameraných hodnôt, výsledkov skúšok, zoznamu zariadení, zistených nedostatkov, ich závažnosti, návrhu opatrení a celkového záveru o bezpečnosti a spôsobilosti na prevádzku.

Na základe vyššie uvedeného a pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností verejný obstarávateľ informuje, že nebude predlžovať lehotu na predkladanie ponúk nakoľko má za to, že odpoveďou na žiadosť o vysvetlenie nedochádza k zmene súťažných podkladov.

Vysvetlenie informácií č. 3 bude zverejnené v systéme JOSEPHINE na adrese:

<https://josephine.proebiz.com/sk/tender/81618/summary>

S pozdravom

.....
Mgr. Zuzana Malček, v. r.
vedúca odboru verejného obstarávania