

Naše značka
VZMR 105/26

Vyřizuje/linka
Mohelská/543171636

Místo odeslání/datum
Brno 30. 9. 2026

Poptávkové řízení „**Dodávka 2 ks kompresorů**“

Vysvětlení poptávkové dokumentace č. 1

Dobrý den,

v označené věci zájemce v rámci veřejné zakázky „**Dodávka 2 ks kompresorů**“ vnesl následující dotaz, na který zadavatel níže uvádí odpověď.

Vznesený dotaz č. 1:

Jaký je provozní tlak v potrubí v Medláncích. Je nutný kompresor s maximálním tlakem 13 bar?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel uvádí, že provozní tlak v potrubí je v rozmezí 8–10 bar (upravuje se dle aktuálních potřeb). Zadavatel tedy trvá na požadavku maximálního výstupního tlaku min. 13 bar.

S pozdravem

Ing. Miloš Havránek
generální ředitel