



Piasek, dn. 1.10.2026r

Zn.spr.: S.2111.11.2026

- oferty:

Dot. postępowania – wybór ofert na wykonanie izolacji i odwodnienia odcinka fundamentów budynku administracyjnym

Nadleśnictwo Kobiór informuje, iż do postępowania wpłynęło zapytanie, na które udzielono odpowiedzi. Treść zapytań i odpowiedzi załączamy poniżej.

Pytanie 1 : W przedmiarze brak pozycji o wykopach mechanicznych i ręcznych wraz z wywozem nadmiaru urobku i jego utylizacją. Proszę o dodanie takich pozycji do przedmiaru

Odpowiedz: 1. Wykopy pod wykonanie izolacji i odwodnienie ujęte są w pozycjach nr 3 i 4 – mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa

2. wywóz urobku i utylizacja ujęte są w pozycji nr 20

Pytanie 2: W przedmiarze brak informacji o zasypkach wykopu po wykonaniu prac wraz z informacją jakim materiałem należy zasypać wykop

Odpowiedz: Informacja o zasypkach wykopu jęta jest w pozycjach nr 15-18 – podbudowa z kruszywa

Opis prac i wymaganych materiałów zawarty jest w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót

P.O. ZASTĘPCA  
NADLEŚNICZEGO

Marek Białon