



Brynek, dnia 12.10.2026

Zn.spr.: SA.270.13.2026

Odpowiedź na zapytania do SWZ

Dotyczy: wyjaśnienia do SWZ postępowania przetargowego pn: „Przebudowa i modernizacja leśnych dróg wewnątrzakładowych na terenie Nadleśnictwa Brynek długości 29 km Etap V w Leśnictwie Tworóg”

Pytanie 1 . Czy w ofercie należy ująć wywóz i utylizację gruntu powstałego przy robotach ziemnych? Czy zamawiający ewentualnie wskaże miejsce odwozu.

Odpowiedź:

Całość gruntu powstałego przy robotach ziemnych należy zagospodarować na terenie budowy między innymi w formowanie nasypów.

Pytanie 2 Czy jest możliwość zastąpienia równiarki samojezdnej o szerokości lemiesza min. 3,5 mb spycharką z systemem niwelacyjnym?

Odpowiedź:

Można zastąpić równiarkę spycharką z systemem niwelacyjnym

Pytanie 3. Czy w pozycji dotyczącej wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. I-II. w ilości 470,81 m3 - należy ująć dodatkowy odwóz urobku na miejsce wskazane przez inwestora.

Odpowiedź:

Należy uwzględnić przewóz urobku do formowania nasypów na terenie budowy

Z poważaniem
Przemysław Walisko
Nadleśniczy

/podpisano elektronicznie/