



Teresin, dnia 13.10.2026 r.

ZP.042.34.2026

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Budowa awaryjnego ujęcia wody dla rejonu Stare Paski w Gminie Teresin – Etap I: wykonanie studni nr 2”

Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, a Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 roku, poz. 793 z późn. zmianami), udziela następujących wyjaśnień:

Zapytanie Wykonawcy:

Czy jest możliwość zmiany systemu wiercenia z udarowego na system obrotowy przy zastosowaniu płuczki polimerowej biodegradowalnej? Płuczka ta stanowi gwarancję czystości wykonania studni.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zmiany systemu wiercenia z udarowego na system obrotowy przy zastosowaniu płuczki polimerowej biodegradowalnej.

Przedmiotowe wyjaśnienia treści specyfikacji są dołączone do Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz stanowią jej integralną część.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wyjaśnienia SWZ udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://josephine.proebiz.com>.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Marek Olechowski; Urząd Gminy
Teresin
Data: 2026.10.13 12:21:19 CEST

