



VZOROVÝ POZDĽŽNY PROFIL PRIPOJ. PLYNOVODU A JEJ UKONČENIE V SKRINKE UMIESTNENEJ NA BUDOVE



LEGENDA:

- 1 STL plynovod d 160 PE, PE 100, SDR 17,6, PN 90 kPa
- 2 Prípojková navrtávacia armatúra DAA (KIT) d 160/32
- 3 Presuvná objímka MB d 32
- 4 PE plynová prípojka d 32, SDR 11
- 5 Ohybná PVC rúra (chránička Ø63)
- 6 Guľový kohút so zátkou DN 25 - s prechodom na PE so vsuvkou
- 7 Chránička s úchytkami
- 8 Pripevnený a zaizolovaný koniec signalizačného vodiča
- 9 Ukotvenie - z rovnoramenného oceľového L profilu 40x40x4 mm
- 10 Navrhovaná skrinka s dvierkami a s vetracími otvormi pre regulačnú a meraciu zostavu
- 11 Výstražná fólia žltá s nápisom "PLYN", min. D+100
- 12 Signalizačný vodič CE min. 4 mm²
- 13 Oporný múr pri hranici pozemku

| | | | |
|-------------------------|---|---|---------|
| Hl. inž. projektu | Ing. arch. Štefan Müller | <div>KRAGA SPOL. S R.O. 925 42 TRSTICE ě.346 e-mail: gabriel.kralik@kraga.sk tel.: +421 918 697 880</div> | |
| Kreslil | Ing. Gabriel Králik | | |
| Zodp. projektant | Ing. Gabriel Králik | | |
| | | | |
| Investor | Mesto Žarnovica | Dátum: | 10.2017 |
| Objekt | D5 - SO 05 Pripojka plynu | Stupeň: | PS SP |
| Stavba | | Por. číslo: P - 3 | |
| Obnova Horného kaštieľa | | | |
| Miesto, parc. číslo | Žarnovica, parc. č. 1531 | Mierka: | ----- |
| Obsah výkresu | Vzorový pozdĺžny profil pripoj. plynovodu (plyn. prípojky) | Formát: | 3x A4 |

Reg. č. 1809*A*5-2,4,5, vydané SKSI, 24.09.2001 Tento projekt je chránený autorským zákonom podľa príslušných zákonov a ustanovení, použitie diela je podmienené súhlasom autora.