Verejný obstarávateľ:	**Mestská časť Bratislava - Lamač** Malokarpatské námestie 9 84103 Bratislava - mestská časť Lamač
Názov zákazky:	***„Zvýšenie energetickej efektívnosti ZŠ Lamač_stavebné práce“***
Link na Súťažné podklady:	https://josephine.proebiz.com/sk/tender/83179/summary
Zverejnená v:	vestníku UVO č. 212/2026 dňa 19.10.2026 pod číslom 14893 - WYP
Dokument:	**Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie č. 40**
Spracovaná dňa:	23.11.2026

Dobrý deň,

Verejný obstarávateľ týmto poskytuje odpovede na doručené otázky v Žiadosti o vysvetlenie č. 40:

Žiadosť o vysvetlenie č. 40 doručená dňa 18.11.2026 o 07:54 hod.:

Otázka č. 01/40:
V súvislosti s vysvetlením položky č. 7 „Montáž voľného vývodu pre VZT, vrátane zapojenia“ žiadame verejného obstarávateľa o objasnenie množstva. Vo výkaze výmer je uvedených 13 ks, avšak vo vysvetlení sú uvedené vývody WL VZT1–VZT8, teda 8 ks. Žiadame o potvrdenie správneho množstva, prípadne o bližšiu špecifikáciu zvyšných 5 vývodov.

Odpoveď na otázku č. 01/40
Správne množstvo položky č. 7 „Montáž voľného vývodu pre VZT, vrátane zapojenia“ je 15 ks. V odpovedi na otázku č. 02/10 bolo označenie „WL VZT1–VZT8“ uvedené zjednodušene ako rozsah okruhov. Podľa výkresu PSO_01_SO01_1250_ELI_010_SCH_00 (E6 – Rozvádzač R-VZT, listy 2 a 3) a pôdorysov ELI_001 až ELI_004 sa z rozvádzača R-VZT napája 15 samostatných silových vývodov:
– 7 hlavných vývodov pre jednotky VZT: WL VZT1, VZT2, VZT3, VZT4, VZT5, VZT6, VZT7,
– 7 doplnkových vývodov k týmto jednotkám: WL VZT1.1, VZT2.1, VZT3.1, VZT4.1, VZT5.1, VZT6.1, VZT7.1,
– 1 vývod WL VZT8 (jednofázový, istený B10A/1P).
Každý vývod je samostatne istený v rozvádzači R-VZT a vedený samostatným káblom CHKE-R-J s prierezom podľa výkresu E6. Rozsah položky na jeden vývod je ukončenie kábla pri zariadení VZT a jeho zapojenie na svorkovnicu, resp. servisný vypínač zariadenia. Káble sa oceňujú v samostatných káblových položkách výkazu výmer.
Verejný obstarávateľ upravuje výkaz výmer tak, že v položke č. 7 objektu A4 – Osvetlenie sa množstvo mení z 13 ks na 15 ks. Upravený výkaz výmer bude zverejnený. Uvedená úprava nie je podstatnou zmenou súťažných podkladov, verejný obstarávateľ preto nepredlžuje lehotu na predkladanie ponúk.

S pozdravom

Mgr. Jaroslav Lexa, v.r.
APUEN AKADÉMIA s.r.o
Splnomocnená právnická osoba