

BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY PŘECHODŮ PRO CHODCE

M 1:25


PŮDORYS 1:25



ČELNÍ POHLED 1:25



PŘÍČNÝ ŘEZ 1:25



POZNÁMKA:

V OBLOUKU UPRAVIT PŮDORYS PŘECHODU DLE POLOMĚRU OBRUBNÍKU.
VAROVNÉ A SIGNÁLNÍ PÁSY JSOU Z DLAŽDIC S VÝRAZNĚ ODLIŠNÝM POVRCHEM A BARVOU OD OKOLNÍ DLAŽBY.
DLAŽDICE PRO VAROVNÉ A SIGNÁLNÍ PÁSY A UMĚLÉ VODICÍ LINIE MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 163/2002.
POŽADOVANÝ SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ DLAŽBY JE MIN. 0,5+tg α (α JE ÚHEL SKLONU POVRCHU DLAŽBY).
VAROVNÝ PÁS LEMUJE SNÍŽENÝ OBRUBNÍK S VÝŠKOU MENŠÍ NEŽ 0,08 m.
VAROVNÝ PÁS MUSÍ PŘESAHOVAT PŘES OKRAJ SIGNÁLNÍHO PÁSU NEJMÉNĚ O 0,8 m.
SIGNÁLNÍ PÁS JE VEDEN VŽDY ROVNOBĚŽNĚ S PRODLOUŽENOU OSOU PŘECHODU.
V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ (NE ODBOČENÍ) VÍCE SIGNÁLNÍCH PÁSŮ JSOU TYTO PÁSY PŘERUŠENY.
V PŘÍPADĚ POUŽITÍ ŠIRŠÍHO OBRUBNÍKU SE RAMPOVÁ ČÁST PŘECHODU POSUNE, SKLON MUSÍ BÝT ZACHOVÁN.

PS 401

ZODP. PROJEKTANT	Ing. Ladislav Rybařík		AŽD Praha s.r.o. Divize Automatizace silniční techniky Křižíkova 465/32 Královo Pole, 612 00 Brno Tel.: +420 541 421 540 E-mail: info@azd.cz
KONTROLOVAL	Ing. Jan Panáček		
VYPRACOVAL	Bc. Petr Pospíšil		
STAVEBNÍK	Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov		
MÍSTO STAVBY	Pelhřimov, signalizovaný přechod pro chodce na ulici Pražská		
NÁZEV STAVBY	PD PELHŘIMOV - SSZ PPCH PRAŽSKÁ	DATUM	08/2021
		FORMÁT	A3
		MĚŘÍTKO	1:25
STAVEBNÍ OBJEKT	PS 401 – SSZ PPCH Pražská	STUPEŇ PD	DPS
ČÁST	D. DOKUMENTACE OBJEKTU	ČÍSL. ZAKÁZKY	K28 M68 21
OBSAH: OBNOVA - BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY PŘECHODŮ PRO CHODCE		ČÍS. SOUPRAVY	Č. VÝKRESU 11