SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNĚ NABÍDKOVÉHO OCENĚNÍ							
č. pol.	č.cen. položky	popis položky	měr. jedn.	výměra	ceny v Kč		
					jedn.	dodávka+mont.	pozn.
Výkazy výměr (též Soupis prací a dodávek včetně nabídkového ocenění):							
Výkaz výměr je zpracován v souladu se zák. č.137/2006 Sb. (§44, odst. (4), písm. b).							
Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny:							
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby (zák. č. 137/2006 Sb., §44, odst. (4), písm. a), tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.							
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.							
3) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditélné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).							
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.							
5) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 137/2006 Sb, §44, odst. (9). Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuelní nutnost úpravy projektu pro výběr zhotovitele půjde k tíži uchazeče (vybraného dodavatele).							
6) Všechny jednotlivé položky jsou bez DPH							
		Zařízení č.1 – Větrání sálu					
1.1		Vzt. rekuperační jednotka ve stojatém provedení, všechny hrdla nahoru	ks	1	0 Kč	0 Kč	
		Přívod					
		Vstup vzduchu - připojovací pružná manžeta					
		Uzavírací klapka se servoppohonem					
		Filtrační komora F7					
		Rotační rekuperátor					
		Ventilátor s EC motorem Q = 1000m³/h, pext = 150Pa					
		P = 230V, 760W					
		Výstup vzduchu - připojovací pružná manžeta					
		Odvod					
		Vstup vzduchu - připojovací pružná manžeta					
		Filtrační komora M6					
		Rotační rekuperátor					
		Ventilátor s EC motorem Q = 1000m³/h, pext = 150Pa					
		P = 230V, 760W					

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNĚ NABÍDKOVÉHO OCENĚNÍ							
č. pol.	č.cen. položky	popis položky	měr. jedn.	výměra	ceny v Kč		
					jedn.	dodávka+mont.	pozn.
		Uzavírací klapka se servopohonem					
		Výstup vzduchu - připojovací pružná manžeta					
		Rozměry jednotky : 1720x1755x750 (šířka, výška , hloubka)					
		Celková hmotnost jednotky : 380kg					
		Dodávka ve třech dílech					
		Součástí jednotky je kompletní MaR včetně čidla CO2					
1.2		Potrubní elektrický ohřívač 645x340 - 3kW osazený na hrdle vzt. jednotky	ks	1	0 Kč	0 Kč	
		P = 400V, 3kW					
1.3		Tlumič hluku Ø315/900	ks	2	0 Kč	0 Kč	
1.4		Ohebný tlumič hluku Ø 315/1000	ks	2	0 Kč	0 Kč	
1.5		Výfuková hlavice Ø 315 - pozink	ks	1	0 Kč	0 Kč	
1.6		Krycí mřížka do potrubí Ø 315	ks	1	0 Kč	0 Kč	
1.7		Vyústka 825x125, jednořadá s ruční regulací, do spiro potrubí	ks	4	0 Kč	0 Kč	
		Kruhové potrubí - SPIRO do Ø 315 - pozink					
		rovné	bm	45	0 Kč	0 Kč	
		tvarovky	bm	12	0 Kč	0 Kč	
		Tepelná a hluková izolace tl.50mm	m²	21	0 Kč	0 Kč	
		Požární izolace	m²	13	0 Kč	0 Kč	
		Zprovoznění VZT jednotky	kpl	1	0 Kč	0 Kč	
		Zaregulování zařízení, protokol	kpl	1	0 Kč	0 Kč	
		Spojovací a těsnící materiál	kpl	1	0 Kč	0 Kč	
		Materiál pro kotvení a zavěšení potrubí	kpl	1	0 Kč	0 Kč	
		Zařízení č.2 – Klimatizace sálu					
2.1		Venkovní kondenzační jednotka Qch = 13kW	ks	1	0 Kč	0 Kč	
		napájení 1f, 220-240, 50 , příkon 6kW					
		jištění 32A, char. C					
		Rozměry 1050x1010x370mm (v x š x h)					
		Hmotnost 74kg					
2.2		Vnitřní kazetová jednotka	ks	3	0 Kč	0 Kč	
		Qchl = 5kW					
		rozměry jednotky : 840x840x204					

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNĚ NABÍDKOVÉHO OCENĚNÍ							
č. pol.	**č.cen. položky**	**popis položky**	**měr. jedn.**	**výměra**	**ceny v Kč**		
					jedn.	**dodávka+mont.**	**pozn.**
		rozměry čelního panelu 940x940					
		Hmotnost : 30kg					
		Nástěnný ovladač	ks	1	0 Kč	0 Kč	
		Rozbočovač pro tří vnitřní jednotky	ks	1	0 Kč	0 Kč	
		Předizolované CU potrubí Ø9.5/15.9mm	bm	12	0 Kč	0 Kč	
		Předizolované CU potrubí Ø6.35/12.7mm	bm	51	0 Kč	0 Kč	
		Zprovoznění klimatizačních jednotek	kpl	1	0 Kč	0 Kč	
		Demontáž stávajícího zařízení (2x split, cca 20CU potrubí) vč. ekologické likvidace	kpl	1	0 Kč	0 Kč	
		Doplnění chladiva (odhad)	kg	1	0 Kč	0 Kč	
		Auto s plošinou pro demontáž stávající a montáž venkovní jednotky	kpl	1	0 Kč	0 Kč	
		Spojovací a těsnící materiál	kpl	1	0 Kč	0 Kč	
		Materiál pro kotvení a zavěšení potrubí	kpl	1	0 Kč	0 Kč	
		VZDUCHOTECHNIKA CELKEM				**0 Kč**	
		Vypracoval : Jaroslav Janda					