



- SP1 2x spínač pro CB3 a CB4
spínače osadit do uzam. skřínky
společně s ovládači osvětlení
- TS 6x STOP TLAČÍTKO pro CB1 až CB6
propojit 6x CHKE-V3x2,5
Tlačítka umístit do skřínky vedle RE

- NP1 Nástěnný piktogram, 12m, IP65, LED 1W (VARIO 2 RZ1)
NP2 Stropní piktogram, 24m, IP65, LED 2W (VARIO 2 RZ2)
NP3 Nástěnný piktogram+SL, 12m, IP65, LED 1+1W (VARIO 2 RZ1 plus)
NP11 Nástěnný piktogram+SL, 22m, IP40, LED 1,4+1,1W (DECO RZ NMK duo)
NP22 Stropní piktogram+SL, 22m, IP40, LED 1,4+2,2W (DECO RZ+SL PM duo)
(ve výkrese neosazeno, pokud by byla zapotřebí stropní montáž)
- NB1 Stropní bezpečnostní area, IP40, LED 1W (FINE SPOT eco PM)
NB2 Stropní bezpečnostní koridor, IP40, LED 1W (FINE SPOT eco C PM)
NB3 Stropní bezpečnostní area, IP40, LED 3W (FINE SPOT HB PM)
NB4 Přisazené bezpečnostní, IP65, LED 2W (WPL HP SL)
NB5 Nástěnné bezpečnostní, IP65, LED 3W (SHAPE SL)
NB6 Podstupnicové, IP65, LED 1W (Tube 264 M)
- NH Nástěnné pro hydrant, IP65, LED 1+1W (VARIO 2 RZ1 plus)

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
studio /b/
projektování a interiérová kancelář
Ing. Karel Kupec, Střachovská 333, 39301 Pelhřimov
mail@studio-a.cz Tel.: +420 565 323 563
www.studio-a.cz Fax: +420 565 322 563

INVESTOR: MĚSTO PELHŘIMOV		PROJEKTANT: JIŘÍ PROVAZNÍK ŽELIVSKÉHO 868 580 01 HAVLIČKŮV BROD IČ: 63563509 tel: 721 484 774 e-mail: elektro-provaznik@email.cz	
VYPRACOVAL: J. PROVAZNÍK	KONTROLA: ING. J. BĚLOHRADSKÝ	ZAKÁZKA:	DATUM: 3/2020
MÍSTO STAVBY: PELHŘIMOV	KD Máj Pelhřimov, stavební úpravy malé scény D.1.4. silnoproudá elektrotechnika		STUPEŇ: DPS FORMAT: 4xA4
Nouzové osvětlení 1.pp		MĚŘÍTKO: 1:50	ČÍSLO VÝKRESU: 08

K VEŠKERÝM ÚDAJŮM, UVEDENÝM NA TOMTO DOKUMENTU, MÁ AUTORSKÁ PRÁVA JIŘÍ PROVAZNÍK. JE ZAKÁZÁNO
JEJICH KOPÍROVÁNÍ, ROZMNOŽOVÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ TŘETÍM OSOBÁM BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU DLE ZÁK. 121 / 2000 Sb.