Tułowice, 17.11.2026 r.

Zn. spr.: SA.270.14.2026.MK

Wykonawcy

Informacja – wyjaśnienie do dokumentacji technicznej (stolarka okienna i drzwi zewnętrzne)

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na: „Budowa dwóch podwójnych kancelarii dla leśnictw: Św. Hubert i Sosnówka oraz Goszczowice i Grabin wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu.”

W związku z zapytaniami Wykonawców na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 PZP dot. zapisów w zakresie stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych w dokumentacji technicznej Zamawiający informuje, że nie narzuca materiału, z którego mają być wykonane drzwi zewnętrzne. Drzwi mają spełniać parametry określone w opisie technicznym oraz zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej (str.12 PAB Skarbiszowic i str. 14 PAB Lipno). Wskazany model Porta Model ECO Polar drzwi zewnętrznych w PAB jest tylko i wyłącznie podany jako przykład.

Stolarkę okienną należy wykonać z profili PCV z okleiną o fakturze drewnopodobnej koloru grafitowego zgodnie z opisem zawartym w PAB (str.14 Lipno, str.12 Skarbiszowice)

Dokonane wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i zostaną zamieszczone na platformie prowadzonego postępowania.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem,
Wiesław Skrzypek
Nadleśniczy Nadleśnictwa

/dokument podpisany elektronicznie/

Do wiadomości:
1. Platforma JOSEPHINE
2. a/a