

Vysvetlenie č. 6 k zákazke: Zberný dvor v Trebišove

Číslo zákazky z vestníka UVO: 31073-WYP zo dňa 17.08.2020 (vestník č. 174/2020)

V uplynulých dňoch zaslali viacerí uchádzači prostredníctvom systému JOSEPHINE verejnému obstarávateľovi nasledovné otázky, na ktorú verejný obstarávateľ uvádza nasledovnú odpoveď a vysvetlenie:

Otázka č. 1:

Žiadame verejného obstarávateľa o bližšiu špecifikáciu ponorného čerpadla a hadice v stavbe SO 04.1 Areálová dažďová kanalizácia.

95 K PONUKA.34 Ponorné čerpadlo na dažďovú vodu + hadica 25m ks 1,000

Odpoveď:

Jedná sa o klasické kalové čerpadlo s prietokom = 1,0 l/s - prečerpávanie dažďových vôd z akumulačnej nádrže do jazierka, dimenzia potrubia DN 32 (hadica).

Otázka č. 2:

Žiadame doplniť miesto skládky stavebného odpadu a zeminy, tiež vzdialenosť od skládky (vo výkaze výmer je 10 km, podľa našich informácií sú skládky od stavby vzdialené okolo 20 km).

Odpoveď:

Skládka je napočítaná vzdialenosť do 10,0 km (i keď oficiálna skládka Brehov je 18 km), nakoľko pri vypracovaní projektovej dokumentácie bola dohoda a prísľub Technických služieb, že časť odpadu sami zlikvidujú, vrátane zvyšnej zeminy (časť sa použije na spätné zasypy pri úprave terénu). Z uvedeného dôvodu projektant počítal so vzdialenosťou skládky do 10,0 km - predpokladá sa likvidácia polovičného množstva zhotoviteľom stavby.

Otázka č. 3:

V obj.SO 03.1 Areálové osvetlenie sú búracie práce, ale chýba odvoz sutiny a skládka.

Odpoveď:

Suť v objeme cca 5,0 tony má riešenie ako v predchádzajúcej otázke tohto vysvetlenia.

Otázka č. 4:

Vo výkaze výmer sú položky pre odvoz a skládkovanie výkopovej zeminy (cca 750t). Nakoľko sa jedná o výkopovú zeminu, nezaťažujú inými odpadmi resp. látkami, je táto zemina vhodná na opätovné použitie a z hľadiska ekonomického resp. zbytočného zaťažovania životného prostredia samotným odvážaním a uskladnením zeminy na skládkach žiadame o zodpovedania otázok:

a/ Nie je možné iné využitie v rámci stavby? V prípade ak nie, trvá striktne obstarávateľ na odvoze a uskladnení na skládkach alebo je prípustná aj možnosť, že si danú zeminu môže zhotoviteľ ponechať pre ďalšie využitie/inú potrebu/iné využitie pre vlastné účely?

Odpoveď: je možné aj iné využitie zeminy v rámci stavby po dohode s investorom/žiadateľom o NFP – Mesto Trebišov a Technickými Službami mesta Trebišov.

b/ Tiež vybúrané betónové konštrukcie a vybúrané kamenivo. Je nutný odvoz na skládku? Alebo môže zhotoviteľ uvažovať po rozdrvení so spätným využitím ako násypy pod základové konštrukcie nových objektov, alebo ako podkladové vrstvy pod nové komunikácie?

Odpoveď: je možné aj iné využitie kameniva po dohode s investrom/žiadatelom o NFP – Mesto Trebišov a Technickými Službami mesta Trebišov.

c/ Vo vysvetlení č. 3 sa uvádza, že časť odpadu by mali zlikvidovať Technické služby mesta, o aký odpad by sa jednalo a v akom množstve?

Odpoveď: jedná sa o odpad v podobe zeminy, ktorá by mala tvoriť 50% z celkového množstva.

d/ Zo skládky Brehov máme informáciu, že zoberú len betón, výkopovú zeminu a kamenivo? Kam s ostatným odpadom (asfalt, sklo a pod.)?

Odpoveď: nepredpokladá sa výskyt iného druhu odpadu ako zemina a kamenivo.

V prípade, ak zo strany záujemcov/uchádzačov vzniknú ďalšie žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov, verejný obstarávateľ ich bude bezodkladne informovať.

V Bojniciach, dňa 01.10.2020

S pozdravom

Slovenské centrum obstarávania

Realizátor verejného obstarávania