








ROZVODNÁ SIEŤ: 1+PE+N AC 230V 50Hz, TN-C-S
OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PRI PORUČE: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
ZÁKLADNÁ OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM: KRYTMI, IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ,
VONKAJŠIE VPLYVY: - VIĎ PROTOKOL

LEGENDA:

-  POISTKOVÁ SKRINKA SPP2 NA EXISTUJÚCOM STĽPE
-  EXISTUJÚCE VZDUŠNÉ KÁBLOVÉ VEDENIE VEREJNÉHO OSVETLENIA
-  NOVÝ KÁBEL CYKY-J 4x10 ULOŽENÝ V ČERVENEJ TRUBKE KOPOFLEX 40mm V ZEMI
-  STĽP VEREJNÉHO OSVETLENIA 5m SO SVIETIDLOM GAMAaluminium 230V, 28W
-  UZEMŇOVACIA PÁSOVINA FeZn 4x30 mm
-  PLYNOVÉ POTRUBIE NTL D63
-  VODOVOD



POZNÁMKA

PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE NUTNÉ
VYTÝČENIE EXISTUJÚCICH PODZEMNÝCH SIETÍ.

ULOŽENIE KÁBLOV V ZEMI

TERÉN	HLBKA H v cm
Pôdne plochy	35 (70)*
Chodník	35
Vozovka a krajnica vozovky	100

* -70 cm pri uložení káblov bez mechanickej ochrany
* -70 cm pri uložení káblov do ormej pôdy



POISTKA
NH 000
16A gG

INVESTOR: Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesova 439/46, Žiar n. Hronom					
VED.PROJEKTANT	ZOD.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	 ELMONT-ZH spol. s r.o. Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, 965 63	
	R. PÁLENÍK	R. PÁLENÍK	V. BEŇADIK		
STAVBA: OSVETLENIE PARKOVISKA				DÁTUM	7/2020
OBJEKT: p.č. 1635/1 k.ú. Žiar nad Hronom				FORMÁT	2*A4
PROFESIA: ELEKTROINŠTALÁCIA				STUPEŇ	PPSP
OBSAH: DISPOZÍCIA OSVELENIA				Č.ZÁKAZKY	6-4-2020
				MIERKA	Č.VÝKRESU
				1:300	1