

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ MĚSTA ZNOJMA
PONTASSIEVSKÁ 14, 669 02 ZNOJMO

MĚSTO ZNOJMO
Radim Držmíšek
OlaTS
Obroková 10,12
669 02 Znojmo

Věc: Vyjádření k PD pro územní řízení a realizaci stavby pro akci:

"Rozšíření VO Konice u Znojma".

Správa nemovitostí města Znojma souhlasí s předloženou projektovou dokumentací za dodržení následujících požadavků:

1/

V každém stožáru budou max. 2 kabely: jeden kabel přívod + jeden kabel odvod, jakékoli odbočky **vždy** řešit pomocí odbočkových rozpojovacích skříní.

2/

Trvanlivé označení **všech konců všech kabelů** v rozvaděči, stožárech i rozpojovacích skříních, značení musí korespondovat s projektovou dokumentací a musí být odolné vůči škodlivým vlivům - vlhkost, horko, mráz.

3/

Budou použita LED svítidla.

4/

Budou použity stožáry, povrchově chráněné proti korozi zinkováním.
Budou použity stožáry vyrobené v České republice.

5/

Na všech stožárech v místě vetknutí do země bude použita smršťovací manžeta jako doplňková ochrana proti korozi, **v zemi min. 15cm, nad zemí min.20 cm.**

Není přípustné použití tzv. termoplastického nástřiku na stožárech.

6/

Ukončení kabelu ve stožárech musí být provedeno obloukovitým zahnutím kabelu nad svorkovnicí se žilami vyvedenými směrem dolů, aby se zabránilo zatékání kondenzující vody mezi žíly kabelu, popřípadě bude ze stejného důvodu použito smršťovacích koncovek kabelů.

Správa nemovitostí města Znojma
příspěvková organizace, středisko VO
Pontassievská 17/14, 658 02 Znojmo
IČ: 00839060, DIČ: CZ00839060
tel.: 515 225 115 -24-

Ve Znojmě 10.3.2020

Za Správu nemovitostí města Znojma
Jiří Holeček
tel. 603 165 284
e-mail: jiri.holecek@snznojmo.cz