



Obec Vecheč, Hlavná 133, 094 12 Vecheč

Č. sp.: OcÚ – 002/2020

Vec: Vybavenie žiadosti o vysvetlenie č.2.

Záujemca dňa 21.8.2020 doručil verejnému obstarávateľovi cez komunikačný systém Josephine žiadosť o vysvetlenie k zákazke „Výstavba materskej školy v obci Vecheč“, ktorá bola zverejnená vo VVO č. 177/2020 pod číslom 31288-WYP dňa 20. 8. 2020

Verejný obstarávateľ vybavuje uvedenú žiadosť nasledovne:

Opis skutočnosti:

Otázka č. 1:

1. v časti elektroinštalácia sa nachádza požiadavka na dodanie rozvádzača merania ER-P-PR-IT, 3x25A - zosilnený typ plechom.

Pýtame sa, či obstarávateľ trvá na požiadavke zosilneného typu rozvádzača, ktorý nie je vhodný pre normálne použitie, dáva sa pre neprispôsobivé obyvateľstvo – je výrazne drahší. Štandardne už nepotrebuje betón na montáž – je so zemným dielom

Stanovisko VO

K danej otázke sa vyjadril projektant:

Rozvádzač merania je navrhovaný podľa požiadavky distribútora VSD (antivandal), pre vytypované lokality kde dochádza k neoprávnenému odberu . Obetónovanie zemného dielu je z dôvodu sťaženia prístupu k možnému neoprávnenému odberu.

Otázka č. 2

2. v súťažných podkladoch - podmienky účasti je uvedené, že vyjadrenie banky musí obsahovať údaje o tom, že :

- a) poskytne uchádzačovi nezáväzný úverový prísľub vo výške 50% PHZ
- b) alebo potvrdenie, že uchádzač disponuje vlastnými finančnými zdrojmi k realizácii diela
- c) uchádzač nie je v nepovolenom debete
- d) jeho bežný účet nebol za posledný rok až ku dňu vystavenia tohto vyjadrenia predmetom exekúcie

Bude verejný obstarávateľ akceptovať textáciu vo vyjadrení banky v zmysle : Klient k dátumu vystavenia bankovej informácie disponuje na účte vedenom v banke vlastnými prostriedkami vo výške 7-miestneho čísla v dolnej oblasti.

Stanovisko VO:

Áno

S pozdravom

Kaluža, 24.8.2020

Ing. Imrich Vozár, konateľ spoločnosti Elauk s.r.o., osoby poverenej VO