



Obec Večec, Hlavná 133, 094 12 Večec

Č. sp.: OcÚ – 002/2020

Vec: Vybavenie žiadosti o vysvetlenie č.5.

Záujemca dňa 2.9.2020 doručil verejnému obstarávateľovi cez komunikačný systém Josephine žiadosť o vysvetlenie k zákazke „Výstavba materskej školy v obci Večec“, ktorá bola zverejnená vo VVO č. 177/2020 pod číslom 31288-WYP dňa 20. 8. 2020

Verejný obstarávateľ vybavuje uvedenú žiadosť nasledovne:

Opis skutočnosti:

Otázka č. 1:

Žiadame Vás o bližšiu špecifikáciu položky č. 167 (materiál, hrúbka steny, povrchová úprava, kde v objekte sa nachádzajú tieto steny) v objekte SO 01 – Hlavný objekt / MŠ /, časť Zdravotechnika : 167 R 763.SDW2 Predsadená stena voľne stojaca - SDW2 m2 49,530

Stanovisko VO:

K danej otázke sa vyjadril projektant:

Jedná sa o obklad stúpačiek K9 a V4 a stenu v miestnostiach 1.4, 2.3, a 3.3 za kombi WC - schovanie stúpačiek K1 a K2 a pripájacieho potrubia k WC3. V ASR je za WC 150mm stena, kde by sa to nezmestilo

S pozdravom

Kaluža, 3.9.2020

Ing. Imrich Vozár, konateľ spoločnosti Elauk s.r.o., osoby poverenej VO