

EXIST. KANALIZAČNÁ ŠACHTA

- NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA: 3/N/PE AC 400/230V, 50 Hz, TN-S
1/N/PE AC 230V, 50 Hz, TN-S
- OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM PODLA STN 33 2000-4-41:
- a/ základná ochrana: - Základná izolácia živých častí, príloha A, kapitola A.1
- Zábrany alebo kryty, príloha A, kapitola A.2
- b/ ochrana pri poruche: - Ochranné opatrenie: Samočinné odpojenie napájania, čl. 411
- Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie, čl. 411.3
- c/ doplnková ochrana: - Doplnková ochrana: Prúdové chrániče (RCD), čl. 415.1

POZNÁMKA:

- NEODDELITELNOU SÚČASŤOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE JE VÝKRESOVÁ ČASŤ, SPRÁVA, VÝKAZ VÝMER.
- ZHOTOVITEĽ STAVBY MUSÍ PREŠTUDOVAŤ CELÚ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU. V PRÍPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIŤ. PRED KAŽDÝM REALIZAČNÝM PROCESOM PREŠTUDOVAŤ DOTKNUTÉ, SÚVISIACE ČASŤI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA NENAHŔADZA VÝROBNÚ, DIELENSKÚ A MONTÁŽNU DOKUMENTÁCIU DODÁVATEĽA!
- ZHOTOVITEĽ MUSÍ DODRŽAŤ PLATNÉ VYHLÁŠKY A STN.




SCHÉMA S VYZNAČENÍM RIEŠENÝCH PRIESTOROV SO 02 Dieln

EL

AUTORI NÁVRHU				VLASTNÍK VÝKRESU	
Ing. arch. Jozef KUŽMA, Ing. arch. Adriana Fertalová				Slovak Medical Company a.s.	
HIP		Ing. arch. Jozef KUŽMA	ZODP. PROJEKTANT	Ing. Uličný Anton	Duchnovičovo nám. 1
VYPRACOVAL		Ing. Uličný Anton			Prešov 080 01
STAVEBNÍK		Súkromná stredná odborná škola v Gíraltovciach, Dukelská 33, 087 01 Gíraltovce			tel.: 051 / 75 987 20
MIESTO STAVBY		Dukelská 31, 087 01 Gíraltovce		ČÍSLO ZÁKAZKY	4/2017/SMC
NÁZOV STAVBY	Zvýšenie počtu žiakov Súkromnej strednej odbornej školy v Gíraltovciach na praktickom vyučovaní			FORMÁT	6 x A4
	PARCELA	1081, 1082		DÁTUM	04.2018
OBJEKT	SO 01 Internát		KLASIF. STAVBY	MIERKA	1 : 50
				STUPEŇ	DRS
OBSAH		Pôdorys 1.PP - detail napájania		ARCHÍVNE ČÍSLO	ČÍSLO VÝKRESU
ČASŤ		E. Dokumentácia stavebných objektov - diel ELI			