

ROZVÁDZAČ RK1

PLECHOVÝ (PLASTOVÝ) ROZVÁDZAČ–140 modulov

KRYTIE : IP 40/20

Pi= 80 kW

Pp= 53 kW

NAPAŤOVÁ SÚSTAVA A ROZVODNÝ SYSTÉM: 3NPE, AC, 50 Hz, 400/230V, TN–S

OCHRANNÉ OPATRENIE PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM:

SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA – PODĽA STN 33 2000–4–41:

- a/ ZÁKLADNÁ OCHRANA (pred priamym dotykom): – IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ, čl. A.1
– ZÁBRANAMI ALEBO KRYTMI, čl. A.2
- b/ OCHRANA PRI PORUCHE: – OCHRANNÉ UZEMNENIE, čl. 411.3.1.1
– OCHRANNÉ POSPÁJANIE, čl. 411.3.1.2
– SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUCHE, čl. 411.3.2
– DOPLŇKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM, čl. 411.3.3

PROSTREDIE, VONKAJŠIE VPLYVY – STN 332000–1, STN 332000–5–51: VIĎ PROTOKOL

POZNÁMKA:

- NEODDELITELNOU SÚČASŤOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE JE VÝKRESOVÁ ČASŤ, SPRÁVA, VÝKAZ VÝMER.
- ZHOTOVITEL STAVBY MUSÍ PREŠTUDOVAŤ CELÚ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU. V PRÍPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIŤ. PRED KAŽDÝM REALIZAČNÝM PROCESOM PREŠTUDOVAŤ DOTKNUTÉ, SÚVISIACE ČASŤI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA NENAHRÁDZA VÝROBNÚ, DIELENSKÚ A MONTÁŽNU DOKUMENTÁCIU DODÁVATEĽA!
- ZHOTOVITEL MUSÍ DODRŽAŤ PLATNÉ VYHLÁŠKY A STN.
- POČET A TYP REZERVNÝCH VÝVODOV V ROZVÁDZAČI UPRESNÍ ZHOTOVITEL S INVESTOROM

±0,000=195,05 - OVERIŤ!

DOKUMENTÁCIA JE SPRACOVANÁ V ROZSAHU PRE STAVEBNÉ KONANIE A NENAHRÁDZA REALIZAČNÝ PROJEKT
VŠETKY ROZMERY JE NUTNÉ OVERIŤ PRIAMO NA STAVBE!

ELI

ČÍSLO KÓPIE

AUTORI NÁVRHU		Ing. arch. Jozef KUŽMA, Ing. arch. Adriana Fertalová				VLASTNÍK VÝKRESU Slovak Medical Company a.s. Duchnovičovo nám. 1 Prešov 080 01 tel.: 051 / 75 987 20				
HIP		Ing. arch. Jozef KUŽMA		ZODP. PROJEKTANT				Ing. Uličný Anton		
VYPRACOVAL		Ing. Uličný Anton								
STAVEBNÍK		Súkromná stredná odborná škola v Gíraltovciach, Dukelská 33, 087 01 Gíraltovce								
MIESTO STAVBY		Dukelská 31, 087 01 Gíraltovce								
NÁZOV STAVBY		Zvýšenie počtu žiakov Súkromnej strednej odbornej školy v Gíraltovciach na praktickom vyučovaní				ČÍSLO ZÁKAZKY		4/2017/SMC		
		PARCELA		1081, 1082		FORMÁT		A4		
						DÁTUM		06.2018		
OBJEKT		SO 01 Internát			KLASIF. STAVBY		MIERKA			
							STUPEŇ		DRS	
OBSAH		Rozvádzač RK1				ARCHÍVNE ČÍSLO		ČÍSLO VÝKRESU		
ČASŤ		E. Dokumentácia stavebných objektov - diel ELI						7		