














LEGENDA:

POTRUBIE:

-  – PRÍVODNÉ A VRATNÉ POTRUBIE – VODA 75/55°C, $\Delta t=20K$
-  – SMER PRÚDENIA VYKUROVACIEHO MÉDIA
-  – EXPANZNÉ POTRUBIE
-  – HRUBO ZNAČENÉ – NOVÉ ROZVODY
-  – Ø28x1,5 / 28x1,5u / – POTRUBIE Z UHLIKOVEJ OCELE



ARMATÚRY:

-  – VYPÚŠŤACÍ GULOVÝ KOHÚT
-  – AUTOMATICKÁ ODVZDUŠŇOVACIA NÁDOBA S GULOVÝM UZÁVEROM
-  – TLAKOMER SO SLUČKOU A KOHÚTOM ROZSAH 0–400 kPa
-  – TEPLOMER ROZSAH 0– 120°C
-  – GULOVÝ KOHÚT ZÁVITOVÝ
-  – REGULAČNÝ VENTIL ZÁVITOVÝ STROMAX
-  – FILTER S VÝMENNOU VLOŽKOU ZÁVITOVÝ
-  – PRIAME ŠRUBENIE

VYKUROVACIE TELESÁ:

-  – VYKUROVACIE OCELOVÉ DOSKOVÉ TELESO, PN 1,0 MPa, MAX 110°C, VÝŠKA 600 mm
PREVEDENIE 20, DLŽKA 1600mm
-  – PODORYS VYKUROVACIEHO TELESA
PRÍSLUŠENSTVO: ZÁTKA, ZÁSLEPKA, STENOVÁ KONZOLA

TS-90*P/15/0 – TERMOSTATICKÝ VENTIL PRIAMY HERZ TS90, DN15
RL 5*P/15/1,8ot. RADIÁTOROVÁ SPOJKA HERZ RL-5, DN15, OTVORENÁ NA 1,8 otáčok

AUTOR		VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT			
Ing. arch. Peter Marcinko		Ing. Ján Kačala	Ing. Ján Kačala			
INVESTOR: MLADOST' n.o., Pod Kalváriou č.36, 080 01 Prešov						
NÁZOV A MIESTO STAVBY:			PRESTAVBA A MODERNIZÁCIA SÚKROMNEJ SOŠ HOTELIERSTVA A GASTRONÓMIE MLADOST' Pod Kalváriou č.36, 080 01 Prešov, parc.č.:7256/2		FORMÁT	1x44
OBJEKT– ČASŤ: VYK			PRIESTORY KUCHYNE		DÁTUM	Apríl 2019
					STUPEŇ	DRS
					MIERKA	1:75
OBSAH VÝKRESU:					VÝKRES č.:	PARÉ č.:
LEGENDA					02	
PODĽA ZÁKONA O AUTORSKÝCH PRÁVACH JE BEZ SÚHLASU AUTORA ZAKÁZANÉ AKÉKOLVEK ŠÍRENIE, ALEBO KOPÍROVANIE TEJTO PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE. INVESTOR NADOBÚDA VLASTNÍCKE PRÁVO K TOVARU AŽ PO ÚPLNOM ZAPLATENÍ CENY ZA TÚTO PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU. INVESTOR NESMIE AŽ DO ÚPLNÉHO ZAPLATENIA KÚPNEJ CENY ZA TÚTO PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU AKOKO?VEK POUŽIŤ.						