

## DOPLNENIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE "MODERNIZÁCIA FUTBALOVEHO ŠTADIÓNA FC NITRA" 23.5.2016

Stanovisko projektanta Stapring a.s., Nitra k vyjadreniu Projektu PO „Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra“ zaslané dňa 19.5.2016 a doplnenie projektovej dokumentácie z dôvodu požiadaviek PO.

Bod. 1 Reklamácia PD zo dňa 19.5.2016 (Pillaj)

Na základe požiadaviek PO je potrebné v PD doplniť a upraviť nasledovné:

### 1. SO-01 Rekonštrukcia hlavnej tribúny

- v.č. A13 1. NP upraviť:
- dvere pol. D1P EW 30 D+C 900x1970 medzi miestnosťami 1.05 a 1.51 zrušiť a nahradiť dverami 900/1970 - otvárať do m.č. 1.51.(pravé)-nepožiarné.
- dvere medzi m.č. 1.51 a 1.53 zrušiť a nahradiť požiarnymi dverami EW 30D+C otvárať do m.č. 1.53 –ľavé.
- v priestore bytu m.č. 1.53,1.55,1.56,1.59 doplniť EPS.

### 2. Braničky v.č. A24" pohľad P2" otočiť pri realizácii otváranie von z tribúny.

3. V.č. A14 2. NP –návrh –dvere z miestnosti č.2.01 do m.č. 2.54 (vonkajšie schodisko) vymeniť pôvodne dvere s presklenou stenou šírky 900 na šírku 1100 mm.(vzniknu naviac práce 1x presklená stena na fasáde –presklene stena s dverami –požiarná EI 30 D3 +C -hliniková 1500x2600 s dverami 1100x2100 mm von otváracie-ľavé. Zasklenie dvojsklo , zamok s vložkou,kľučka -kľučka)

Vypracoval: ing. arch. Jozef Hrozenský, PhD.

Príloha: v.č. A14 -1,v. č. A13- 1, v.č. A24-1, v.č. A26-1, v.č. A28-1,  
EPS Dodatok 1