

**Dodatečná informace č. 2**  
**(na veřejnou zakázku malého rozsahu)**

Název veřejné zakázky:	Městské pohřebiště Bruntál – prodloužení kolumbária
Číslo veřejné zakázky:	VZMR/021/2020/St

**Dodatečná informace k zadávacím podmínkám č. 2**

V souladu s ustanovením Výzvy k podání nabídek-Zadávací a kvalifikační dokumentace je uchazeč oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Dodatečné informace včetně přesného znění dotazu dodavatele jsou uvedeny níže v textu.

Poskytnutím níže uvedených dodatečných informací zadavatel nemění, ale pouze zpřesňuje zadávací podmínky a proto neprodlužuje lhůtu pro předložení nabídek.

**Dotaz č. 1**

Žádáme o dodatečnou informaci týkající se Zadávací dokumentace výše uvedené zakázky:

Příloha Zadávací dokumentace s názvem „Příloha c. 07 - Vykaz vymer zadani“ neobsahuje s ohledem na výšku zdi kolumbária položku Lehké pomocné lešení. Žádáme o doplnění výkazu výměr.

**Odpověď č. 1**

Rozpočtová položka na Lehké pomocné lešení se zahrne do vedlejších rozpočtových nákladů.

**Dotaz č. 2**

Žádáme o dodatečnou informaci týkající se Zadávací dokumentace výše uvedené zakázky:

V příloze Zadávací dokumentace s názvem „Příloha č. 06 - Technicka dokumentace“ se uvádí, že pro zdivo bude použito lícových cihel o rozměru 250x120x65 mm. Stávající zdivo je ovšem vyzděno z jiného formátu cihel. S ohledem na požadavek objednatele, že nově použité materiály musí být shodné se stávajícím stavem, žádáme o upřesnění Zadávací dokumentace.

**Odpověď č. 2**

Zpracovatel PD trvá na použití shodného formátu (240 x 115 x 71), odstínu a povrchu cihly, který byl použit v původní etapě kolumbária.

V Bruntále dne 12. 11. 2020