




ARMOVANIE KRČKOV ZÁKLADOV–55,0bm  
Z DVOCH RADOV DEBNIAČICH TVÁRNIC  
M=1:25




S VYSTRIEDANÍM PRI OBOCH POVRCHOCH δ=500  
KOTVIŤ SYSTÉMOM LEPENÝCH KOTIEV HILTI HIT HY-200  
HLBKA ZAKOTVENIA 300mm


ARMOVANIE PÁSU “ZP1”–18,70bm  
M=1:25



ARMOVANIE PÁSU “ZP3”–3,70bm  
M=1:25







ARMOVANIE KRČKOV ZÁKLADOV–6,50bm  
Z JEDNEJ RADY DEBNIAČICH TVÁRNIC  
M=1:25



S VYSTRIEDANÍM PRI OBOCH POVRCHOCH δ=500  
KOTVIŤ SYSTÉMOM LEPENÝCH KOTIEV HILTI HIT HY-200  
HLBKA ZAKOTVENIA 300mm

ARMOVANIE PÁSU “ZP2”–16,75bm  
M=1:25



POZNÁMKY :

- POZDĽŽNU VÝSTUŽ ŽB. ZÁKLADOVÝCH PÁSOV “ZP...” AKO AJ HORNÝCH KRČKOV OSTATNÝCH ZÁKLADOVÝCH PÁSOV VYKĽADANÝCH Z JEDNEJ PRÍPADNE Z DVOCH RADOV BETÓNOVÝCH DEBNIAČICH TVÁRNIC STYKOVAŤ VZÁJOMNÝM PRESAHOM DĽŽKY min. 60 cm (U PRŮTOV ØR10) A MIN. 80 cm (U PRŮTOV ØR12). TÁTO PLYNULE PREBIEHA AJ ČEZ S NÍMI BEZPROSTREDNE SUSEDIACE DVOUSTUPŇOVÉ ZÁKLADOVÉ PÁSKY “P...”
- KRYTIE VÝSTUŽE ŽB. ZÁKLADOVÝCH PÁSOV JE PODĽA NORMY STN EN 1992-1-1 ZO VŠETKÝCH STRÁN min. 50 mm !!!
- PRI ICH BETONÁŽI POUŽÍŤ POKROPNÝ VIBRÁTOR ZABEZPEČUJOCI DOKLADNÉ ZHUTNENIE V NICH POUŽITÉHO BETÓNU
- K PREZVATIU VÝSTUŽE ŽELEZOBETÓNOVÝCH NOSNÝCH PRVKOV PRED ICH BETONÁŽOU PRIZVAŤ STAIKA STAVBY, RESP. STAVEBNÉHO DOZORA !!!
- BETÓN tr. STN EN 206 C20/25–XC2(SK)–C10,4–Dmax16–S4
- OCEĽ tr. B500B (10 505 R)

VÝKAZ VÝSTUŽE					
PRVOK	PDL.	Ø	DL ŽKA [m]	KS	DL ŽKA – bm
					ØR8    ØR10    ØR12
1	R10	0.90	220		198.00
2	R8	253.00	1	253.00	
3	R10	0.65	26		16.90
4	R8	15.00	1	15.00	
5	R10	2.90	150		435.00
6	R8	1.70	75	127.50	
7	R12	3.00	115		345.00
8	R12	22.40	12		268.80
9	R8	21.50	5	107.50	
10	R10	2.40	27	64.80	
11	R10	2.50	134	335.00	
12	R12	20.10	10		201.00
13	R8	19.30	3	57.90	
14	R12	4.00	18		72.00
15	R8	2.60	18	46.80	
16	R10	4.30	8	34.40	
17	R8	4.30	4	17.20	
CELKOM		m	624.90	1084.10	886.80
		kg/m	0.395	0.617	0.888
		kg	246.84	668.89	787.48
		kg		1703.21	
				1703.21	

AUTOR PROJEKTU	STATIK STAVBY	VÝRABOVAL	HIP	*** ING. MARIÁN PETRÁŠ *** TEL. 0905-422156, 033-5511714 917 01 TRNAVA, HNEZDOSLAVOVA 10
Ing.arch.K. Viskupičová	Ing. Marián Petráš	Janka Mikulová	Ing.arch.K. Viskupičová	
OBJEDNÁVATEĽ	TSK. K DOLNEJ STANICI 7282/20A, 911 01 TREBŇA			
STAVBA	"RODINNÝ DOM S 2 BYTOVÝMI JEDNOTKAMI" MNICHOVA LEHOTÁ VYTVORENIE PODMIENOK PRE DENŠTITUCIONALIZÁCIU DSS ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE MNICHOVA LEHOTÁ, parcela č. 298, 297/1			
MESTO	ARMOVANIE ŽB. ZAKLADOVÝCH PÁSOV "ZP..."			
OBSAH	VÝKRESU	ARCHIVNÉ ČÍSLO		ČÍS.VÝKR.
		S-8		