

INPRO POPRAD, s.r.o.

Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad

IČO: 36501476 DIČ: 2021929910 IČ DPH: SK2021929910

Mob.: +421 903 785 720, E-mail: inpropoprad4@gmail.com

Č.j.: D.Dolina – Sakrálny objekt - Žiad. o vysv. SP - odpoveď V Poprade, dňa 03.12.2020

Všetkým známym záujemcom

VEC: Zadávanie podlimitnej zákazky v zmysle § 5 ods. 3 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZoVO“) postupom podľa § 112 až 114, § 116 ZoVO bez využitia elektronického trhoviska a bez použitia elektronickej aukcie – zákazka na uskutočnenie stavebných prác v zmysle § 3 ods. 3 ZoVO predmetu zákazky s názvom: „**Zóna M1 – Centrum Nové Koliesko; SAKRÁLNY OBJEKT Demänovská Dolina**“
- žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov - ODPOVEĎ

INPRO POPRAD, s.r.o., ako poverený/splnomocnený zástupca verejného obstarávateľa: **Obec Demänovská Dolina, Demänovská Dolina č.258, 031 01 Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš** (verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZoVO) pri zadávaní podlimitnej zákazky v zmysle § 5 ods. 3 písm. c) ZoVO postupom podľa § 112 až 114, § 116 ZoVO bez využitia elektronického trhoviska a bez použitia elektronickej aukcie – zákazka na uskutočnenie stavebných prác v zmysle § 3 ods. 3 ZoVO predmetu zákazky s názvom: „**Zóna M1 – Centrum Nové Koliesko; SAKRÁLNY OBJEKT Demänovská Dolina**“, vyhlásenej odoslaním výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie do Vestníka verejného obstarávania (ďalej len „VVO“), ktorá bola zverejnená vo VVO č. 242/2020 zo dňa 13.11.2020 pod značkou 42901 - WYP, Vám týmto v zmysle § 113 ods. 7 ZoVO a Časti II. bodu 10. Textovej časti súťažných podkladov zasiela vysvetlenie k zaslaným otázkam, resp. dotazom.

Poverený/splnomocnený zástupca verejného obstarávateľa dňa 02.12.2020 o 23:18:36 hod., t. j. v zákonnej lehote na zaslanie žiadostí o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii, obdržal prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE od jedného zo záujemcov správu s predmetom: „-“ v znení:

cit:

„Dobrý deň,

posielam otázky k projektu Sakrálny objekt - DD

1. Neuvažujete nad zmenou prierezu obvodového reziva? Obvodové rezivo BSH 300x300 je nutné blokovo lepiť z prierezu 140x300 a 160x300. Takto blokovo lepené drevo má dvojnásobnú cenu za m³ a výrazne ovplyvní celú cenu diela. Nepostačuje alternatíva 240x300, bežne dostupný prierez?

2. Aky technologický postup zamýšľa projektant pri stavbe obvodových stien? Je to montáž ukladaním na seba a priskrutkovaním o nosnú konštrukciu? Alebo je to montáž klasickým zrubovaním na rybinový spoj? Alebo je to montáž na perodrážku ktorá bude pripravená vo výrobe? Chýba špecifikácia.

Ďakujeme“

koniec cit.

INPRO POPRAD, s.r.o.

Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad

IČO: 36501476 DIČ: 2021929910 IČ DPH: SK2021929910

Mob.: +421 903 785 720, E-mail: inpropoprad4@gmail.com

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Poverený/splnomocnený zástupca verejného obstarávateľa bezodkladne požiadal zodpovedného projektanta o vyjadrenie k zaslanej otázke/dotazu.

Odpoveď zodpovedného projektanta:

pozdravujem Vás

naše stanovisko k jednotlivým bodom žiadosti je nasledovné :

k bodu 1./

prierez 300/300mm je záväzný, zmena nie je možná. Konštrukcia musí byť lepená z dôvodu nožnej tvarovej deformácie.

k bodu 2./

projektant nepredpisoval technologický postup nakoľko odborne zdatné stavebné firmy majú zaužívané vlastné postupy a tie môžu byť rôzne.

výber technologického postupu montáže obvodových stien je záležitosťou dodávateľa v rámci jeho technologického projektu.

v projekte sme navrhli aj alternatívne riešenie skladby obvodových stien.

s pozdravom

S úctou

.....
Ing. Vladimír Margetaj
konateľ a poverená/splnom. osoba pre verejné
obstarávanie