



LEGENDA MIESTNOSTÍ

M.Č.	NÁZOV MIESTNOSTÍ	PLÔCHA M2
201	CHODBA	36,84
202	JIS 4-LÔŽKO	48,18
203	FILTER	11,78
204	STANOVISKO SESTIER	11,54
205	FILTER	3,75
206	IZOLAČNÉ LAŽKO	13,06
207	KÚPEĽŇA	4,56
208	WC PAC. JIS	5,18
209	ČISTIACA MIESTNOSŤ	11,16

Poznámky:

- ... + - Volný spoj pre štvorhranné potrubie (V.P.)
- ... + - Dĺžková úprava Spiro potrubia
- Potrubie uchýliť do stien a do stropu po cca 3-4m
- Potrubie a tlmiace vložky vodivo prepojiť, potrubie napájajúce sa cez tlmiace vložky podpriet
- Konzoly, závesy a podpory vyhotoviť pri montáži z dodaného profilového materiálu
- Odvodnenie rekuperátora previesť v spodnej časti
- Izolovať proti orosovaniu izoláciou hr.25 mm pre potrubie nasávania čerstvého a výfuku odpadného vzduchu od jednotky po obvodovú stenu
- Izolovať tepelnou izoláciou (slúži aj ako protihluková) prívodné a odvodné potrubie od tlmivých hluku (všetne) po prestup steny strojovne

SITUAČNÁ SCHEMA



Projektant:	Ing. Iveta Hlívková	Jozef NANÁŠI	
Kreslil:	Ing. Iveta Hlívková	Projekt vzduchotech.zariadení	
Zodp.proj.:	Ing. Jozef Nanáši	Kukučínova 23, Košice	
Investor:	FAKULTNÁ NEMOCNICA TREŇČÍN, LEGIONÁRSKA 28, TREŇČÍN		Počet A4: 8
STAVBA:	STAVEBNÉ ÚPRAVY JIS PRE KARDIO FN TREŇČÍN, LEGIONÁRSKA 28, TREŇČÍN		Dátum: 10/2020
SO:	01-STAVEBNÉ ÚPRAVY JIS		Stupeň: P
ČASŤ:	VZDUCHOTECHNIKA		Číslo zákazky: 734N-0
OBSAH:	Pôdorys 2.NP		Mierka: 1:50
			Číslo výkr.: VZ-3