






















5 ks		AR- SVETIDLO LED 50W 4000 K DO PODHLADU IP54 STMIEVATELNE DALI 625x625 - Ra90
6 +6 ks	 	A - SVETIDLO LED 50W 4000 K DO PODHLADU IP54 625x625 - Ra90
7 + 2 ks	 	B - SVETIDLO LED 38W 4000 K DO PODHLADU IP54 625x312,5 - Ra90
2 ks		C - SVETIDLO LED 36W 4000 K DO PODHLADU 600x600 IP20
6 ks		D - OMS - PLAST B OPAL LED 2300lm/840 1x25W, FIX
1 ks		E - LED lištové svietidlo 11W=790lm 3000K 550mm IP 20
3 ks		F - LED Nástenné kúpeľňové svetlo LED/18W/230V IP 44
11 ks		N - NÚDZOVÉ SVETIDLO NAPOJENÉ Z CBS S PIKTOGRAMOM
2 ks		N1 - NÚDZOVÉ SVETIDLO NAPOJENÉ Z CBS ASYMETRICKÉ
2 ks		N2 - NÚDZOVÉ SVETIDLO NAPOJENÉ Z CBS SYMETRICKÉ
10 ks		TLAČÍTKO 1/0 S NÁVRATOM IP 20 POD OMIETKU
2 ks		OTOČNÝ DALI STMIEVAČ 6599-0-2988
5 ks		KRABICA KPR68 + IMPULZNÉ RELÉ FINDER 26.02.8.230
5 ks		VÝÍNAČ č.1 POD OMIETKU IP 20
5 ks		VÝÍNAČ č.5 POD OMIETKU IP 20
4 ks		VÝÍNAČ č.1 POD OMIETKU IP 20
15 ks		POŽIARNE ODOLNÁ KRABICA FUNKČNÁ PRI POŽIARI PS60

ZADANIE		PRÍLOHA	DAŤA	PRÍLOHA		
YPRACOVAL	Ing. Kaleta Gabriel		<b>PEVLUMA</b> s.r.o. Trieda KVP 64, 040 23 Košice Mobil 0905 984 309			
KONTOLOVAL	Ing. Klešč Vladimír					
PROJ. SO/PS	Ing. Šuty JuraJ					
OBEC	Trenčín					
INVESTOR	Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, Trenčín		POČET A4	8	STUPEŇ	P
STAVBA	Stavebné úpravy JIS pre kardio		DÁTUM	10/2020		
OBJ.-PS	FN Trenčín, Legionárska 28, Trenčín		C.ZAK.			
	SO 01 – Stavebné úpravy JIS		01102020.EO			
	Elektroinštalácia					
OBJASŇ	Podorys 2.NP – Osvetlenie		MIERKA	1:50	C.VYKR.	02
			KÓTOVANÉ V	mm		