

19-343 REKONŠTRUKCIA ELEKTRICKÝCH ROZVODOV CVTI SR, STARÉ GRUNTY 52, BRATISLAVA

F) SUPIS KÁBLOV

Dátum 01/2020

P.č.	Označenie vývodu	Označenie kábla	Typ kábla	Odkiaľ	Kam	Potvrdenie o natiahnutí	Spôsob ukončenia káblového vývodu	Poznámky
Rozvádzač RH								
1	UPSIN	WLUPSIN	NHXH-J 3x1,5 E90 B2ca(s1,d1,a1)	RH	UPS		na svorkách v zariadení	napájanie UPS
2	UPSOUT	WLUPSOUT	NHXH-J 3x1,5 E90 B2ca(s1,d1,a1)	UPS	RH		na svorkách v rozvádzači	prívod z UPS
3	TS	WSTS	NHXH-O 3x1,5 E90 B2ca(s1,d1,a1)	RE-A1	TS		na svorkách v zariadení	tlačidlo TOTAL STOP
4								
5								
Rozvádzač RMO01								
1	EL1	WLEL1	CYKY-J 3x1,5	RMO01	1.NP		na svorkách v zariadení	osvetlenie
2	EL2	WLEL2	CYKY-J 3x1,5	RMO01	1.NP		na svorkách v zariadení	osvetlenie
3	EL3	WLEL3	CYKY-J 3x1,5	RMO01	1.NP		na svorkách v zariadení	osvetlenie
4	EL4	WLEL4	CYKY-J 3x1,5	RMO01	1.NP		na svorkách v zariadení	osvetlenie
5	EL5	WLEL5	CYKY-J 3x1,5	RMO01	1.NP		na svorkách v zariadení	osvetlenie
6	EL7	WLEL7	CYKY-J 3x1,5	RMO01	1.NP		na svorkách v zariadení	osvetlenie
7	EL8	WLEL8	CYKY-J 3x1,5	RMO01	1.NP		na svorkách v zariadení	osvetlenie
8								
9	XS1	WLXS1	CYKY-J 3x2,5	RMO01	1.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
10	XS2	WLXS2	CYKY-J 3x2,5	RMO01	1.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
11	XS3	WLXS3	CYKY-J 3x2,5	RMO01	1.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
12	XS4	WLXS4	CYKY-J 3x2,5	RMO01	1.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
13	XS5	WLXS5	CYKY-J 3x2,5	RMO01	1.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
14	XS6	WLXS6	CYKY-J 3x2,5	RMO01	1.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
15	XS7	WLXS7	CYKY-J 3x2,5	RMO01	1.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
16	XS8	WLXS8	CYKY-J 3x2,5	RMO01	1.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
17	XS9	WLXS9	CYKY-J 3x2,5	RMO01	1.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
18	XS10	WLXS10	CYKY-J 3x2,5	RMO01	1.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
19	XS11	WLXS11	CYKY-J 3x2,5	RMO01	1.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
20	XS12	WLXS12	CYKY-J 3x2,5	RMO01	1.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
21	XS13	WLXS13	CYKY-J 3x2,5	RMO01	1.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
22	XS14	WLXS14	CYKY-J 3x2,5	RMO01	1.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
23	XS15	WLXS15	CYKY-J 3x2,5	RMO01	1.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
24	XS16	WLXS16	CYKY-J 3x2,5	RMO01	1.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
25	XS17	WLXS17	CYKY-J 3x2,5	RMO01	1.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
26	XS18	WLXS18	CYKY-J 3x2,5	RMO01	1.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
27	XS19	WLXS19	CYKY-J 3x2,5	RMO01	1.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
28	XS20	WLXS20	CYKY-J 3x2,5	RMO01	1.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
29	XS21	WLXS21	CYKY-J 3x2,5	RMO01	1.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
30								
31	XS25	WLXS25	CYKY-J 3x2,5	RMO01	1.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
32	XS26	WLXS26	CYKY-J 3x2,5	RMO01	1.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
33	XS27	WLXS27	CYKY-J 3x2,5	RMO01	1.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
34								
35	XS1F3	WLXS1F3	CYKY-J 5x2,5	RMO01	1.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
36	XS2F3	WLXS2F3	CYKY-J 5x2,5	RMO01	1.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
37	XS3F3	WLXS3F3	CYKY-J 5x2,5	RMO01	1.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky

19-343 REKONŠTRUKCIA ELEKTRICKÝCH ROZVODOV CVTI SR, STARÉ GRUNTY 52, BRATISLAVA

F) SUPIS KÁBLOV

P.č.	Označenie vývodu	Označenie kábla	Typ kábla	Odkiaľ	Kam	Potvrdenie o natiiahnutí	Spôsob ukončenia káblového vývodu	Poznámky
38	XS4F3	WLXS4F3	CYKY-J 5x2,5	RMO01	1.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
39								
40	EV1	WLEV1	CYKY-J 5x2,5	RMO01	1.NP		na svorkách v zariadení	vývod
41	EV2	WLEV2	CYKY-J 5x2,5	RMO01	1.NP		na svorkách v zariadení	vývod
42	EV3	WLEV3	CYKY-J 5x2,5	RMO01	1.NP		na svorkách v zariadení	vývod
43								
Rozvádzač RO02								
1	EL1	WLEL1	N2XH-J 3x1,5 B2ca(s1,d1,a1)	RO02	1.NP		na svorkách v zariadení	osvetlenie
2	EL2	WLEL2	N2XH-J 3x1,5 B2ca(s1,d1,a1)	RO02	1.NP		na svorkách v zariadení	osvetlenie
3	EL3	WLEL3	N2XH-J 3x1,5 B2ca(s1,d1,a1)	RO02	1.NP		na svorkách v zariadení	osvetlenie
4	EL4	WLEL4	N2XH-J 3x1,5 B2ca(s1,d1,a1)	RO02	1.NP		na svorkách v zariadení	osvetlenie
5	EL5	WLEL5	CYKY-J 3x1,5	RO02	1.NP		na svorkách v zariadení	osvetlenie
6	EL7	WLEL7	CYKY-J 3x1,5	RO02	1.NP		na svorkách v zariadení	osvetlenie
7	EL8	WLEL8	CYKY-J 3x1,5	RO02	1.NP		na svorkách v zariadení	osvetlenie
8	EL9	WLEL9	CYKY-J 3x1,5	RO02	1.NP		na svorkách v zariadení	osvetlenie
9								
10	XS1	WLXS1	N2XH-J 3x2,5 B2ca(s1,d1,a1)	RO02	1.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
11	XS2	WLXS2	N2XH-J 3x2,5 B2ca(s1,d1,a1)	RO02	1.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
12	XS3	WLXS3	N2XH-J 3x2,5 B2ca(s1,d1,a1)	RO02	1.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
13	XS4	WLXS4	N2XH-J 3x2,5 B2ca(s1,d1,a1)	RO02	1.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
14	XS5	WLXS5	N2XH-J 3x2,5 B2ca(s1,d1,a1)	RO02	1.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
15								
16	XS7	WLXS7	CYKY-J 3x2,5	RO02	1.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
17	XS8	WLXS8	CYKY-J 3x2,5	RO02	1.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
18	XS9	WLXS9	CYKY-J 3x2,5	RO02	1.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
19	XS10	WLXS10	CYKY-J 3x2,5	RO02	1.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
20	XS11	WLXS11	CYKY-J 3x2,5	RO02	1.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
21	XS12	WLXS12	CYKY-J 3x2,5	RO02	1.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
22	XS13	WLXS13	CYKY-J 3x2,5	RO02	1.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
23								
24	XS19	WLXS19	CYKY-J 3x2,5	RO02	1.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
25	XS20	WLXS20	CYKY-J 3x2,5	RO02	1.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
26	XS21	WLXS21	CYKY-J 3x2,5	RO02	1.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
27	XS22	WLXS22	CYKY-J 3x2,5	RO02	1.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
28	XS23	WLXS23	CYKY-J 3x2,5	RO02	1.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
29	XS24	WLXS24	CYKY-J 3x2,5	RO02	1.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
30	XS25	WLXS25	CYKY-J 3x2,5	RO02	1.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
31								
32	FC1	WLFC1	CYKY-J 3x2,5	RO02	1.NP		na svorkách v zariadení	vnútorné chladiace jednotky
33	FC2	WLFC2	CYKY-J 3x2,5	RO02	1.NP		na svorkách v zariadení	vnútorné chladiace jednotky
34								
Rozvádzač RO11								
1	EL1	WLEL1	CYKY-J 3x1,5	RO11	2.NP		na svorkách v zariadení	osvetlenie
2	EL2	WLEL2	CYKY-J 3x1,5	RO11	2.NP		na svorkách v zariadení	osvetlenie
3	EL3	WLEL3	CYKY-J 3x1,5	RO11	2.NP		na svorkách v zariadení	osvetlenie
4	EL4	WLEL4	CYKY-J 3x1,5	RO11	2.NP		na svorkách v zariadení	osvetlenie
5	EL5	WLEL5	CYKY-J 3x1,5	RO11	2.NP		na svorkách v zariadení	osvetlenie

19-343 REKONŠTRUKCIA ELEKTRICKÝCH ROZVODOV CVTI SR, STARÉ GRUNTY 52, BRATISLAVA

F) SUPIS KÁBLOV

Dátum 01/2020								
P.č.	Označenie vývodu	Označenie kábla	Typ kábla	Odkiaľ	Kam	Potvrdenie o natiahnutí	Spôsob ukončenia káblového vývodu	Poznámky
6	EL6	WLEL6	CYKY-J 3x1,5	RO11	2.NP		na svorkách v zariadení	osvetlenie
6	EL7	WLEL7	CYKY-J 3x1,5	RO11	2.NP		na svorkách v zariadení	osvetlenie
7								
8	XS1	WLXS1	CYKY-J 3x2,5	RO11	2.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
9	XS2	WLXS2	CYKY-J 3x2,5	RO11	2.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
10	XS3	WLXS3	CYKY-J 3x2,5	RO11	2.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
11	XS4	WLXS4	CYKY-J 3x2,5	RO11	2.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
12	XS5	WLXS5	CYKY-J 3x2,5	RO11	2.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
13	XS6	WLXS6	CYKY-J 3x2,5	RO11	2.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
14	XS7	WLXS7	CYKY-J 3x2,5	RO11	2.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
15	XS8	WLXS8	CYKY-J 3x2,5	RO11	2.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
16	XS9	WLXS9	CYKY-J 3x2,5	RO11	2.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
17	XS10	WLXS10	CYKY-J 3x2,5	RO11	2.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
18								
19	XS13	WLXS13	CYKY-J 3x2,5	RO11	2.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
20	XS14	WLXS14	CYKY-J 3x2,5	RO11	2.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
21	XS15	WLXS15	CYKY-J 3x2,5	RO11	2.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
22	XS16	WLXS16	CYKY-J 3x2,5	RO11	2.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
23	XS17	WLXS17	CYKY-J 3x2,5	RO11	2.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
24								
25	XS19	WLXS19	CYKY-J 3x2,5	RO11	2.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
26	XS20	WLXS20	CYKY-J 3x2,5	RO11	2.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
27								
	Rozvádzač RO12							
1	EL1	WLEL1	N2XH-J 3x1,5 B2ca(s1,d1,a1)	RO12	2.NP		na svorkách v zariadení	osvetlenie
2								
3	EL3	WLEL3	CYKY-J 3x1,5	RO12	2.NP		na svorkách v zariadení	osvetlenie
4	EL4	WLEL4	CYKY-J 3x1,5	RO12	2.NP		na svorkách v zariadení	osvetlenie
5	EL5	WLEL5	CYKY-J 3x1,5	RO12	2.NP		na svorkách v zariadení	osvetlenie
6								
7	XS1	WLXS1	CYKY-J 3x2,5	RO12	2.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
8	XS2	WLXS2	CYKY-J 3x2,5	RO12	2.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
9	XS3	WLXS3	CYKY-J 3x2,5	RO12	2.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
10	XS4	WLXS4	CYKY-J 3x2,5	RO12	2.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
11	XS5	WLXS5	CYKY-J 3x2,5	RO12	2.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
12	XS6	WLXS6	CYKY-J 3x2,5	RO12	2.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
13	XS7	WLXS7	CYKY-J 3x2,5	RO12	2.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
14	XS8	WLXS8	CYKY-J 3x2,5	RO12	2.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
15	XS9	WLXS9	CYKY-J 3x2,5	RO12	2.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
16	XS10	WLXS10	CYKY-J 3x2,5	RO12	2.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
17								
18	XS13	WLXS13	CYKY-J 3x2,5	RO12	2.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
19	XS14	WLXS14	CYKY-J 3x2,5	RO12	2.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
20	XS15	WLXS15	CYKY-J 3x2,5	RO12	2.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
21	XS16	WLXS16	CYKY-J 3x2,5	RO12	2.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
22								
23	FC1	WLFC1	CYKY-J 3x2,5	RO12	2.NP		na svorkách v zariadení	vnútorné chladiace jednotky
24	FC2	WLFC2	CYKY-J 3x2,5	RO12	2.NP		na svorkách v zariadení	vnútorné chladiace jednotky
25								

19-343 REKONŠTRUKCIA ELEKTRICKÝCH ROZVODOV CVTI SR, STARÉ GRUNTY 52, BRATISLAVA

F) SUPIS KÁBLOV

Dátum 01/2020

P.č.	Označenie vývodu	Označenie kábla	Typ kábla	Odkiaľ	Kam	Potvrdenie o natiahnutí	Spôsob ukončenia káblového vývodu	Poznámky
Rozvádzač RO13								
1	EL1	WLEL1	N2XH-J 3x1,5 B2ca(s1,d1,a1)	RO13	2.NP		na svorkách v zariadení	osvetlenie
2	EL2	WLEL2	CYKY-J 3x1,5	RO13	2.NP		na svorkách v zariadení	osvetlenie
3	EL3	WLEL3	CYKY-J 3x1,5	RO13	2.NP		na svorkách v zariadení	osvetlenie
4	EL4	WLEL4	CYKY-J 3x1,5	RO13	2.NP		na svorkách v zariadení	osvetlenie
5	EL5	WLEL5	CYKY-J 3x1,5	RO13	2.NP		na svorkách v zariadení	osvetlenie
6	EL6	WLEL6	CYKY-J 3x1,5	RO13	2.NP		na svorkách v zariadení	osvetlenie
7								
8	XS1	WLXS1	CYKY-J 3x2,5	RO13	2.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
9	XS2	WLXS2	CYKY-J 3x2,5	RO13	2.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
10	XS3	WLXS3	CYKY-J 3x2,5	RO13	2.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
11	XS4	WLXS4	CYKY-J 3x2,5	RO13	2.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
12	XS5	WLXS5	CYKY-J 3x2,5	RO13	2.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
13	XS6	WLXS6	CYKY-J 3x2,5	RO13	2.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
14	XS7	WLXS7	CYKY-J 3x2,5	RO13	2.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
15	XS8	WLXS8	CYKY-J 3x2,5	RO13	2.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
16								
17	XS13	WLXS13	CYKY-J 3x2,5	RO13	2.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
18	XS14	WLXS14	CYKY-J 3x2,5	RO13	2.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
19	XS15	WLXS15	CYKY-J 3x2,5	RO13	2.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
20	XS16	WLXS16	CYKY-J 3x2,5	RO13	2.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
21	XS17	WLXS17	CYKY-J 3x2,5	RO13	2.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
22	XS18	WLXS18	CYKY-J 3x2,5	RO13	2.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
23	XS19	WLXS19	CYKY-J 3x2,5	RO13	2.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
24								
25	FC1	WLFC1	CYKY-J 3x2,5	RO13	2.NP		na svorkách v zariadení	vnútorné chladiace jednotky
26	FC2	WLFC2	CYKY-J 3x2,5	RO13	2.NP		na svorkách v zariadení	vnútorné chladiace jednotky
27								
Rozvádzač RO21								
1	EL1	WLEL1	CYKY-J 3x1,5	RO21	3.NP		na svorkách v zariadení	osvetlenie
2	EL2	WLEL2	CYKY-J 3x1,5	RO21	3.NP		na svorkách v zariadení	osvetlenie
3	EL3	WLEL3	CYKY-J 3x1,5	RO21	3.NP		na svorkách v zariadení	osvetlenie
4	EL4	WLEL4	CYKY-J 3x1,5	RO21	3.NP		na svorkách v zariadení	osvetlenie
5	EL5	WLEL5	CYKY-J 3x1,5	RO21	3.NP		na svorkách v zariadení	osvetlenie
6	EL6	WLEL6	CYKY-J 3x1,5	RO21	3.NP		na svorkách v zariadení	osvetlenie
7	EL7	WLEL7	CYKY-J 3x1,5	RO21	3.NP		na svorkách v zariadení	osvetlenie
7								
8	XS1	WLXS1	CYKY-J 3x2,5	RO21	3.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
9	XS2	WLXS2	CYKY-J 3x2,5	RO21	3.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
10	XS3	WLXS3	CYKY-J 3x2,5	RO21	3.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
11	XS4	WLXS4	CYKY-J 3x2,5	RO21	3.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
12	XS5	WLXS5	CYKY-J 3x2,5	RO21	3.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
13	XS6	WLXS6	CYKY-J 3x2,5	RO21	3.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
14	XS7	WLXS7	CYKY-J 3x2,5	RO21	3.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
15	XS8	WLXS8	CYKY-J 3x2,5	RO21	3.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
16	XS9	WLXS9	CYKY-J 3x2,5	RO21	3.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
17	XS10	WLXS10	CYKY-J 3x2,5	RO21	3.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
18	XS11	WLXS11	CYKY-J 3x2,5	RO21	3.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky

19-343 REKONŠTRUKCIA ELEKTRICKÝCH ROZVODOV CVTI SR, STARÉ GRUNTY 52, BRATISLAVA

F) SUPIS KÁBLOV

Dátum 01/2020								
P.č.	Označenie vývodu	Označenie kábla	Typ kábla	Odkiaľ	Kam	Potvrdenie o natiahnutí	Spôsob ukončenia káblového vývodu	Poznámky
19	XS12	WLXS12	CYKY-J 3x2,5	RO21	3.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
20	XS13	WLXS13	CYKY-J 3x2,5	RO21	3.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
21	XS14	WLXS14	CYKY-J 3x2,5	RO21	3.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
22								
23	XS19	WLXS19	CYKY-J 3x2,5	RO21	3.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
24	XS20	WLXS20	CYKY-J 3x2,5	RO21	3.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
25	XS21	WLXS21	CYKY-J 3x2,5	RO21	3.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
26	XS22	WLXS22	CYKY-J 3x2,5	RO21	3.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
27	XS23	WLXS23	CYKY-J 3x2,5	RO21	3.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
28	XS24	WLXS24	CYKY-J 3x2,5	RO21	3.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
29								
Rozvádzač RO22								
1	EL1	WLEL1	N2XH-J 3x1,5 B2ca(s1,d1,a1)	RO22	3.NP		na svorkách v zariadení	osvetlenie
2								
3	EL3	WLEL3	CYKY-J 3x1,5	RO22	3.NP		na svorkách v zariadení	osvetlenie
4	EL4	WLEL4	CYKY-J 3x1,5	RO22	3.NP		na svorkách v zariadení	osvetlenie
5	EL5	WLEL5	CYKY-J 3x1,5	RO22	3.NP		na svorkách v zariadení	osvetlenie
6								
7	XS1	WLXS1	CYKY-J 3x2,5	RO22	3.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
8	XS2	WLXS2	CYKY-J 3x2,5	RO22	3.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
9	XS3	WLXS3	CYKY-J 3x2,5	RO22	3.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
10	XS4	WLXS4	CYKY-J 3x2,5	RO22	3.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
11	XS5	WLXS5	CYKY-J 3x2,5	RO22	3.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
12	XS6	WLXS6	CYKY-J 3x2,5	RO22	3.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
13	XS7	WLXS7	CYKY-J 3x2,5	RO22	3.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
14	XS8	WLXS8	CYKY-J 3x2,5	RO22	3.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
15	XS9	WLXS9	CYKY-J 3x2,5	RO22	3.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
16	XS10	WLXS10	CYKY-J 3x2,5	RO22	3.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
17								
18	XS13	WLXS13	CYKY-J 3x2,5	RO22	3.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
19	XS14	WLXS14	CYKY-J 3x2,5	RO22	3.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
20	XS15	WLXS15	CYKY-J 3x2,5	RO22	3.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
21	XS16	WLXS16	CYKY-J 3x2,5	RO22	3.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
22	XS17	WLXS17	CYKY-J 3x2,5	RO22	3.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
23								
24	FC1	WLFC1	CYKY-J 3x2,5	RO22	3.NP		na svorkách v zariadení	vnútorné chladiace jednotky
25	FC2	WLFC2	CYKY-J 3x2,5	RO22	3.NP		na svorkách v zariadení	vnútorné chladiace jednotky
26								
Rozvádzač RO23								
1	EL1	WLEL1	N2XH-J 3x1,5 B2ca(s1,d1,a1)	RO23	3.NP		na svorkách v zariadení	osvetlenie
2	EL2	WLEL2	CYKY-J 3x1,5	RO23	3.NP		na svorkách v zariadení	osvetlenie
3	EL3	WLEL3	CYKY-J 3x1,5	RO23	3.NP		na svorkách v zariadení	osvetlenie
4	EL4	WLEL4	CYKY-J 3x1,5	RO23	3.NP		na svorkách v zariadení	osvetlenie
5	EL5	WLEL5	CYKY-J 3x1,5	RO23	3.NP		na svorkách v zariadení	osvetlenie
6	EL6	WLEL6	CYKY-J 3x1,5	RO23	3.NP		na svorkách v zariadení	osvetlenie
7								
8	XS1	WLXS1	CYKY-J 3x2,5	RO23	3.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
9	XS2	WLXS2	CYKY-J 3x2,5	RO23	3.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky

19-343 REKONŠTRUKCIA ELEKTRICKÝCH ROZVODOV CVTI SR, STARÉ GRUNTY 52, BRATISLAVA

F) SUPIS KÁBLOV

Dátum 01/2020								
P.č.	Označenie vývodu	Označenie kábla	Typ kábla	Odkiaľ	Kam	Potvrdenie o natiahnutí	Spôsob ukončenia káblového vývodu	Poznámky
10	XS3	WLXS3	CYKY-J 3x2,5	RO23	3.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
11	XS4	WLXS4	CYKY-J 3x2,5	RO23	3.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
12	XS5	WLXS5	CYKY-J 3x2,5	RO23	3.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
13	XS6	WLXS6	CYKY-J 3x2,5	RO23	3.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
14	XS7	WLXS7	CYKY-J 3x2,5	RO23	3.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
15	XS8	WLXS8	CYKY-J 3x2,5	RO23	3.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
16								
17	XS13	WLXS13	CYKY-J 3x2,5	RO23	3.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
18	XS14	WLXS14	CYKY-J 3x2,5	RO23	3.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
19	XS15	WLXS15	CYKY-J 3x2,5	RO23	3.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
20	XS16	WLXS16	CYKY-J 3x2,5	RO23	3.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
21	XS17	WLXS17	CYKY-J 3x2,5	RO23	3.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
22	XS18	WLXS18	CYKY-J 3x2,5	RO23	3.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
23	XS19	WLXS19	CYKY-J 3x2,5	RO23	3.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
24								
25	FC1	WLFC1	CYKY-J 3x2,5	RO23	3.NP		na svorkách v zariadení	vnútorné chladiace jednotky
26	FC2	WLFC2	CYKY-J 3x2,5	RO23	3.NP		na svorkách v zariadení	vnútorné chladiace jednotky
27								
	Rozvádzač RO31							
1	EL1	WLEL1	CYKY-J 3x1,5	RO31	4.NP		na svorkách v zariadení	osvetlenie
2	EL2	WLEL2	CYKY-J 3x1,5	RO31	4.NP		na svorkách v zariadení	osvetlenie
3	EL3	WLEL3	CYKY-J 3x1,5	RO31	4.NP		na svorkách v zariadení	osvetlenie
4	EL4	WLEL4	CYKY-J 3x1,5	RO31	4.NP		na svorkách v zariadení	osvetlenie
5	EL5	WLEL5	CYKY-J 3x1,5	RO31	4.NP		na svorkách v zariadení	osvetlenie
6	EL6	WLEL6	CYKY-J 3x1,5	RO31	4.NP		na svorkách v zariadení	osvetlenie
7	EL7	WLEL7	CYKY-J 3x1,5	RO31	4.NP		na svorkách v zariadení	osvetlenie
7								
8	XS1	WLXS1	CYKY-J 3x2,5	RO31	4.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
9	XS2	WLXS2	CYKY-J 3x2,5	RO31	4.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
10	XS3	WLXS3	CYKY-J 3x2,5	RO31	4.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
11	XS4	WLXS4	CYKY-J 3x2,5	RO31	4.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
12	XS5	WLXS5	CYKY-J 3x2,5	RO31	4.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
13	XS6	WLXS6	CYKY-J 3x2,5	RO31	4.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
14	XS7	WLXS7	CYKY-J 3x2,5	RO31	4.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
15	XS8	WLXS8	CYKY-J 3x2,5	RO31	4.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
16	XS9	WLXS9	CYKY-J 3x2,5	RO31	4.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
17	XS10	WLXS10	CYKY-J 3x2,5	RO31	4.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
18	XS11	WLXS11	CYKY-J 3x2,5	RO31	4.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
19	XS12	WLXS12	CYKY-J 3x2,5	RO31	4.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
20	XS13	WLXS13	CYKY-J 3x2,5	RO31	4.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
21	XS14	WLXS14	CYKY-J 3x2,5	RO31	4.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
22	XS15	WLXS15	CYKY-J 3x2,5	RO31	4.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
23	XS16	WLXS16	CYKY-J 3x2,5	RO31	4.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
24								
25	XS19	WLXS19	CYKY-J 3x2,5	RO31	4.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
26	XS20	WLXS20	CYKY-J 3x2,5	RO31	4.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
27	XS21	WLXS21	CYKY-J 3x2,5	RO31	4.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
28	XS22	WLXS22	CYKY-J 3x2,5	RO31	4.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
29	XS23	WLXS23	CYKY-J 3x2,5	RO31	4.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky

19-343 REKONŠTRUKCIA ELEKTRICKÝCH ROZVODOV CVTI SR, STARÉ GRUNTY 52, BRATISLAVA

F) SUPIS KÁBLOV

P.č.	Označenie vývodu	Označenie kábla	Typ kábla	Odkiaľ	Kam	Potvrdenie o natiahnutí	Spôsob ukončenia káblového vývodu	Poznámky
30	XS24	WLXS24	CYKY-J 3x2,5	RO31	4.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
31								
Rozvádzač RO32								
1	EL1	WLEL1	CYKY-J 3x1,5	RO32	4.NP		na svorkách v zariadení	osvetlenie
2	EL2	WLEL2	N2XH-J 3x1,5 B2ca(s1,d1,a1)	RO32	4.NP		na svorkách v zariadení	osvetlenie
3	EL3	WLEL3	CYKY-J 3x1,5	RO32	4.NP		na svorkách v zariadení	osvetlenie
4	EL4	WLEL4	CYKY-J 3x1,5	RO32	4.NP		na svorkách v zariadení	osvetlenie
5	EL5	WLEL5	CYKY-J 3x1,5	RO32	4.NP		na svorkách v zariadení	osvetlenie
6								
7	XS1	WLXS1	CYKY-J 3x2,5	RO32	4.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
8	XS2	WLXS2	CYKY-J 3x2,5	RO32	4.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
9	XS3	WLXS3	CYKY-J 3x2,5	RO32	4.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
10	XS4	WLXS4	CYKY-J 3x2,5	RO32	4.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
11	XS5	WLXS5	CYKY-J 3x2,5	RO32	4.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
12	XS6	WLXS6	CYKY-J 3x2,5	RO32	4.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
13	XS7	WLXS7	CYKY-J 3x2,5	RO32	4.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
14	XS8	WLXS8	CYKY-J 3x2,5	RO32	4.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
15	XS9	WLXS9	CYKY-J 3x2,5	RO32	4.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
16	XS10	WLXS10	CYKY-J 3x2,5	RO32	4.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
17								
18	XS13	WLXS13	CYKY-J 3x2,5	RO32	4.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
19	XS14	WLXS14	CYKY-J 3x2,5	RO32	4.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
20	XS15	WLXS15	CYKY-J 3x2,5	RO32	4.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
21	XS16	WLXS16	CYKY-J 3x2,5	RO32	4.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
22								
23	FC1	WLFC1	CYKY-J 3x2,5	RO32	4.NP		na svorkách v zariadení	vnútorné chladiace jednotky
24	FC2	WLFC2	CYKY-J 3x2,5	RO32	4.NP		na svorkách v zariadení	vnútorné chladiace jednotky
25								
Rozvádzač RO33								
1	EL1	WLEL1	CYKY-J 3x1,5	RO33	4.NP		na svorkách v zariadení	osvetlenie
2	EL2	WLEL2	CYKY-J 3x1,5	RO33	4.NP		na svorkách v zariadení	osvetlenie
3	EL3	WLEL3	CYKY-J 3x1,5	RO33	4.NP		na svorkách v zariadení	osvetlenie
4	EL4	WLEL4	CYKY-J 3x1,5	RO33	4.NP		na svorkách v zariadení	osvetlenie
5	EL5	WLEL5	N2XH-J 3x1,5 B2ca(s1,d1,a1)	RO33	4.NP		na svorkách v zariadení	osvetlenie
6	EL6	WLEL6	CYKY-J 3x1,5	RO33	4.NP		na svorkách v zariadení	osvetlenie
7								
8	XS1	WLXS1	CYKY-J 3x2,5	RO33	4.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
9	XS2	WLXS2	CYKY-J 3x2,5	RO33	4.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
10	XS3	WLXS3	CYKY-J 3x2,5	RO33	4.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
11	XS4	WLXS4	CYKY-J 3x2,5	RO33	4.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
12	XS5	WLXS5	CYKY-J 3x2,5	RO33	4.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
13	XS6	WLXS6	CYKY-J 3x2,5	RO33	4.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
14	XS7	WLXS7	CYKY-J 3x2,5	RO33	4.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
15	XS8	WLXS8	CYKY-J 3x2,5	RO33	4.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
16								
17	XS13	WLXS13	CYKY-J 3x2,5	RO33	4.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
18	XS14	WLXS14	CYKY-J 3x2,5	RO33	4.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
19	XS15	WLXS15	CYKY-J 3x2,5	RO33	4.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky

19-343 REKONŠTRUKCIA ELEKTRICKÝCH ROZVODOV CVTI SR, STARÉ GRUNTY 52, BRATISLAVA

F) SUPIS KÁBLOV

Dátum 01/2020								
P.č.	Označenie vývodu	Označenie kábla	Typ kábla	Odkiaľ	Kam	Potvrdenie o natiahnutí	Spôsob ukončenia káblového vývodu	Poznámky
20	XS16	WLXS16	CYKY-J 3x2,5	RO33	4.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
21	XS17	WLXS17	CYKY-J 3x2,5	RO33	4.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
22	XS18	WLXS18	CYKY-J 3x2,5	RO33	4.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
23	XS19	WLXS19	CYKY-J 3x2,5	RO33	4.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
24								
25	FC1	WLFC1	CYKY-J 3x2,5	RO33	4.NP		na svorkách v zariadení	vnútorné chladiace jednotky
26	FC2	WLFC2	CYKY-J 3x2,5	RO33	4.NP		na svorkách v zariadení	vnútorné chladiace jednotky
27								
28	XSS1	WLXSS1	CYKY-J 3x2,5	RO33	4.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
29	XSS2	WLXSS2	CYKY-J 3x2,5	RO33	4.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
30	XSS3	WLXSS3	CYKY-J 3x2,5	RO33	4.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
31	XSS4	WLXSS4	CYKY-J 3x2,5	RO33	4.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
32	XSS5	WLXSS5	CYKY-J 3x2,5	RO33	4.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
33	XSS6	WLXSS6	CYKY-J 3x2,5	RO33	4.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
34	XSS7	WLXSS7	CYKY-J 3x2,5	RO33	4.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
35	XSS8	WLXSS8	CYKY-J 3x2,5	RO33	4.NP		na svorkách v zariadení	zásuvky
36								
37	EV1	WLEV1	CYKY-J 3x2,5	RO33	4.NP		na svorkách v zariadení	vonkajšia chladiaca jednotka
38								